

# 静ヶ谷最終処分場維持管理記録簿(令和3年12月)

作成日 令和4年1月13日

## ■施設の点検

項目	擁壁等	遮水工	その他	外周仕切設備	浸出水処理設備
点検日	令和3年12月15日	令和3年12月15日	令和3年12月15日	令和3年12月15日	令和3年12月15日
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	<del>令和 年 月 日</del>	<del>令和 年 月 日</del>	<del>令和 年 月 日</del>	<del>令和 年 月 日</del>	<del>令和 年 月 日</del>

## ■水質検査の実施状況と措置

地下水・放流水の別	地下水(月1回)		浸出水(年4回)
	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流管
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流管
採取日	令和3年12月15日	令和3年12月15日	令和3年12月15日
検査結果が得られた日	令和4年1月13日	令和4年1月13日	令和4年1月13日
塩化物イオン (mg/L)	14.0	4.3	<del> </del>
水素イオン濃度 (pH)	<del> </del>	<del> </del>	7.8
生物化学的酸素要求量 (mg/L)	<del> </del>	<del> </del>	3.9
化学的酸素要求量 (mg/L)	<del> </del>	<del> </del>	3.8
浮遊物質 (mg/L)	<del> </del>	<del> </del>	4
窒素含有量 (mg/L)	<del> </del>	<del> </del>	5.9
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>