

## 静ヶ谷最終処分場維持管理記録簿(令和8年6月)

作成日 令和8年7月22日

### ■施設の点検

| 項 目               | 擁壁等       | 遮水工       | その他       | 外周仕切設備    | 浸出液処理設備   |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 点 検 日             | 令和8年6月22日 | 令和8年6月22日 | 令和8年6月22日 | 令和8年6月22日 | 令和8年6月22日 |
| 異常の有無             | 無         | 無         | 無         | 無         | 無         |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  |

### ■水質検査の実施状況と措置

| 地下水・放流水の別         | 地下水(月1回)    |             | 浸出水(月1回)  |
|-------------------|-------------|-------------|-----------|
| 採取場所              | 観測井No.1(上流) | 観測井No.2(下流) | 施設内       |
| 採取日               | 令和8年6月19日   | 令和8年6月19日   | 令和8年6月19日 |
| 検査結果が得られた日        | 令和8年7月17日   | 令和8年7月17日   | 令和8年7月17日 |
| 塩化物イオン (mg/L)     | 13          | 4.5         |           |
| 水素イオン濃度 (pH)      |             |             | 7.4       |
| 生物化学的酸素要求量 (mg/L) |             |             | 9.3       |
| 化学的酸素要求量 (mg/L)   |             |             | 4.4       |
| 浮遊物質 (mg/L)       |             |             | 5         |
| 窒素含有量 (mg/L)      |             |             | 6.5       |
| 異常の有無             | 無           | 無           | 無         |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |             |             |           |