

静ヶ谷最終処分場維持管理記録簿(令和7年2月)

■施設の点検

作成日 令和7年2月19日

項 目	擁壁等	遮水工	その他	外周仕切設備	浸出液処理設備
点 検 日	令和7年2月3日	令和7年2月3日	令和7年2月3日	令和7年2月3日	令和7年2月3日
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置

地下水・放流水の別	地下水(月1回)		放流水(月1回)
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	施設内
採取日	令和7年2月3日	令和7年2月3日	令和7年2月3日
検査結果が得られた日	令和7年2月18日	令和7年2月18日	令和7年2月18日
塩化物イオン (mg/L)	14.0	4.3	
水素イオン濃度 (pH)			8.0
生物化学的酸素要求量 (mg/L)			5.4
化学的酸素要求量 (mg/L)			3.7
浮遊物質 (mg/L)			4
窒素含有量 (mg/L)			4.5
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			