

静ヶ谷最終処分場維持管理記録簿(令和6年4月)

作成日 令和6年4月22日

■施設の点検

項目	擁壁等	遮水工	その他	外周仕切設備	浸出液処理設備
点検日	令和5年4月10日	令和5年4月10日	令和5年4月10日	令和5年4月10日	令和5年4月10日
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置

地下水・放流水の別	地下水(月1回)		浸出水(月1回)
	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流管
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流管
採取日	令和6年4月10日	令和6年4月10日	令和6年4月10日
検査結果が得られた日	令和6年4月22日	令和6年4月22日	令和6年4月22日
塩化物イオン(mg/L)	14.0	4.5	
水素イオン濃度(pH)	 	 	7.7
生物化学的酸素要求量(mg/L)	 	 	4.1
化学的酸素要求量(mg/L)	 	 	2.8
浮遊物質(mg/L)	 	 	3
窒素含有量(mg/L)	 	 	3.6
異常の有無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	 	 	