

【令和6年 12月度】

○浜北環境センター維持管理の状況に関する情報

施設区分 一般廃棄物最終処分場

■埋立一般廃棄物の種類及び数量

対象期間 令和6年12月1日～令和6年12月31日

廃棄物の種類	処理量	単位
焼却灰(飛灰処理物含む)	342.09	t／月
不燃破砕物	0.00	t／月
側溝汚泥	0.00	t／月
脱水汚泥	6.27	t／月
計	348.36	t／月

■残容量調査(測量データ)

単位 m³

調査年月	最終覆土量	残廃棄物量	合計
令和2年3月	11,693	19,866	31,559
令和3年3月	11,693	19,764	31,457
令和4年3月	11,693	19,572	31,265
令和5年3月	11,693	19,479	31,172
令和6年3月	11,693	19,324	31,017

■施設の点検

対象期間 令和6年12月1日～令和6年12月31日

	擁壁等	遮水工	雨水調整池	浸出水処理施設	防凍措置
点検実施年月日	令和7年12月23日	令和7年12月23日	令和7年12月23日	令和7年12月23日	該当なし
点検方法	目視	遮水機能診断システム	目視	目視等	該当なし
異常等の有無	無	無	無	無	
点検結果に係る措置	無	無	無	無	

■水質検査の実施状況と措置

対象期間 令和6年12月1日～令和6年12月31日

採取場所	観測井戸NO.1(上流)	観測井戸NO.2(下流)	観測井戸NO.3(公園)	処理水槽	処理水槽
採取種類	地下水	地下水	地下水	放流水	放流水
採取年月日	令和7年12月9日	令和7年12月9日	令和7年12月9日	令和7年12月9日	令和6年11月20日
検査結果取得年月日	令和7年12月20日	令和7年12月20日	令和7年12月20日	令和7年12月20日	令和6年12月3日
電気伝導度	5.2 mS/m	14.3 mS/m	5.3 mS/m		
水素イオン濃度	5.9	6.2	6.4	7.5	7.6
BOD				12mg/l	13mg/l
SS				2.4mg/l	1.0mg/l未満
鉍物油類				0.5mg/l未満	0.5mg/l未満
動植物油類				0.5mg/l未満	0.5mg/l未満
よう素消費量				6mg/l	4mg/l
判定	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし