【令和8年　8月分】

〇浜北環境センター維持管理の状況に関する情報

施設区分　一般廃棄物最終処分場

■埋立一般廃棄物の種類及び数量

対象期間　令和8年8月1日～令和8年8月31日

廃棄物の種類	処理量	単位
焼却灰（飛灰処理物含む）	189.48	t／月
不燃破砕物	0.00	t／月
側溝汚泥	1.25	t／月
脱水汚泥	9.99	t／月
計	200.72	t／月

■残容量調査（測量データ）

単位　㎥

調査年月	最終覆土量	残廃棄物量	合計
令和4年3月	11,693	19,572	31,265
令和5年3月	11,693	19,479	31,172
令和6年3月	11,693	19,324	31,017
令和7年3月	11,693	16,403	28,096
令和8年3月	11,693	13,932	25,625

■施設の点検

対象期間　令和8年8月1日～令和8年8月31日

	擁壁等	遮水工	雨水調整池	浸出水処理施設	防凍措置
点検実施年月日	令和8年8月31日	令和8年8月31日	令和8年8月31日	令和8年8月31日	該当なし
点検方法	目視	遮水機能診断システム	目視	目視等	該当なし
異常等の有無	無	無	無	無	
点検結果に係る措置	無	無	無	無	

■水質検査の実施状況と措置

対象期間　令和8年8月1日～令和8年8月31日

採取場所	観測井戸NO.1（上流）	観測井戸NO.2（下流）	観測井戸NO.3（公園）	処理水槽	処理水槽
採取種類	地下水	地下水	地下水	放流水	放流水
採取年月日	令和8年8月10日	令和8年8月10日	令和8年8月10日	令和8年8月10日	令和8年8月20日
検査結果取得年月日	令和8年9月2日	令和8年9月2日	令和8年9月2日	令和8年9月2日	令和8年9月2日
電気伝導度	8 mS/m	34.3 mS/m	5.4 mS/m		
水素イオン濃度	5.6	6.2	6.4	6.6	6.7
BOD				0.6mg/l	2.0mg/l
SS				1.1mg/l	1.1mg/l
鉱物油類				0.5mg/l未満	0.5mg/l未満
動植物油類				0.5mg/l未満	0.5mg/l未満
よう素消費量				1mg/l未満	1mg/l未満
判定	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

○浜北環境センター維持管理の状況に関する情報

付表1.放流水採水結果全項目（4回/年）　　mg/L

水質検査項目	放流水				原水	基準値（以下）
	R8.5.11	R8.8.10				
pH	7.5	6.6				5.8～8.6
BOD	4.4	0.6				60
COD (Mn)	20	14				－
SS	2.6	1.1				60
不揮発性鉱物油類	<0.5	<0.5				5
不揮発性動植物油脂類	<0.5	<0.5				30
よう素消費量	<1	<1				220
DO	－	－				－
大腸菌群数	－	－				－
カドミウム及びその化合物	<0.003	<0.003				0.03
シアン化合物	<0.1	<0.1				1
有機燐	<0.1	<0.1				1
鉛及びその化合物	<0.01	<0.01				0.1
六価クロム	<0.01	<0.01				0.5
砒素及びその化合物	<0.01	<0.01				0.1
総水銀	<0.0005	<0.0005				0.005
アルキル水銀化合物	<0.0005	<0.0005				ND
ポリ塩化ビフェニル	<0.0005	<0.0005				0.003
フェノール類含有量	<0.05	<0.05				5
銅含有量	<0.1	<0.1				3
亜鉛含有量	<0.1	<0.1				2
溶解性鉄含有量	<0.1	<0.1				10
溶解性マンガン含有量	0.1	0.1				10
クロム含有量	<0.04	<0.04				2
ほう素及びその化合物	0.2	0.1				10
ふっ素及びその化合物	<0.1	<0.1				8
トリクロロエチレン	<0.01	<0.01				0.1
テトラクロロエチレン	<0.005	<0.005				0.1
ジクロロメタン	<0.02	<0.02				0.2
四塩化炭素	<0.002	<0.002				0.02
1,2-ジクロロエタン	<0.004	<0.004				0.04
1,1-ジクロロエチレン	<0.02	<0.02				1
シス-1,2-ジクロロエチレン	<0.04	<0.04				0.4
1,1,1-トリクロロエタン	<0.005	<0.005				3
1,1,2-トリクロロエタン	<0.006	<0.006				0.06
1,3-ジクロロプロペン	<0.002	<0.002				0.02
チウラム	<0.006	<0.006				0.06
シマジン	<0.003	<0.003				0.03
チオベンカルブ	<0.02	<0.02				0.2
ベンゼン	<0.01	<0.01				0.1
セレン及びその化合物	<0.01	<0.01				0.1
窒素含有量	28	33				－
アンモニア性窒素	21	8.3				－
硝酸性窒素	<0.02	21				－
亜硝酸性窒素	6.5	2.9				－
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	14.9	27.2				200
塩化物イオン	－	－				－
1,4-ジオキサン	0.05	<0.05				0.5

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物：アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量