

作成日 2014年7月9日

作成者 株式会社 環境設計事務所 有馬 哲人

確認日 2014年7月10日

確認者 株式会社 環境設計事務所 有馬 哲人

(1) 建物概要

建物名称	(仮称)アンサンブル浜松尾野 新築工事	敷地面積	3,668 m ²	
建物用途	病院	建築面積	1,355 m ²	
建設地	静岡県浜松市浜北区	延床面積	2,486 m ²	
気候区分	地域区分IV	階数	2	
地域・地区	準工業地域	構造	木造(軸組工法)	
竣工年	2014年11月 予定	平均居住人員	60 人	
		年間使用時間	8,760 時間/年	

(2-1) 環境性能評価結果 (バーチャート)


注1

Q 建築物の環境品質・性能 (居住環境のアメニティを向上させる性能評価)


SQ= 2.7

Q-1 室内環境
スコア(評価点):


SQ1 = 2.4

Q-2 サービス性能
スコア(評価点):

SQ2 = 2.9

Q-3 室外環境 (敷地内)
スコア(評価点):

SQ3 = 2.8




LR 建築物の環境負荷低減性 (環境負荷を低減させる性能評価)


SLR= 2.9

LR-1 エネルギー
スコア(評価点):


SLR1 = 3.3

LR-2 資源・マテリアル
スコア(評価点):

SLR2 = 2.9

LR-3 敷地外環境
スコア(評価点):

SLR3 = 2.5




(2-2) 環境性能評価結果 (レーダーチャート)

(2-3) 環境性能効率

BEE


注2



$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質・性能 } Q}{\text{建築物の外部環境負荷 } L}$$

$$= \frac{25 \times (SQ - 1)}{25 \times (5 - SLR)}$$

$$= \frac{43.4}{50.6} = 0.8$$

凡例
備考

Q: Quality L: Load LR: Load Reduction SQ: Score of Q category SLR: Score of LR category

BEE: Building Environmental Efficiency

注1: 当該対象区における標準的な計画の得点が3点。NAは評価対象外とした項目を示す。敷地選定に関わる評価は対象外。

注2: Qは、環境品質・性能(Q)のスコアSQ(Q-1、Q-2、Q-3)にそれぞれの重み係数を乗じた合計値)から算定。

Lは、環境負荷低減性(LR)のスコアSLR(LR-1、LR-2、LR-3)にそれぞれの重み係数を乗じた合計値)から算定。

注3: (3)の評価はオプションとし、実施設計段階および竣工段階で可能な範囲で記入する。