


作成日 2015年4月14日

作成者 西原 遼平

確認日 2015年4月14日

確認者 山崎 浩史

(1) 建物概要

建物名称	ABC浜北店	敷地面積	8,947 m ²	
建物用途	集会所	建築面積	2,442 m ²	
建設地	静岡県浜松市	延床面積	2,984 m ²	
気候区分	地域区分Ⅳ	階数	2	
地域・地区	市街化区域	構造	S造	
竣工年	2015年10月 予定	平均居住人員	680 人	
		年間使用時間	4,928 時間/年	

(2)-1 環境性能評価結果 (バーチャート)


注1

Q 建築物の環境品質・性能 (居住環境のアメニティを向上させる性能評価)


SQ= 2.9

Q-1 室内環境
スコア(評価点):


SQ1 = 3.2

Q-2 サービス性能
スコア(評価点):

SQ2 = 3.1

Q-3 室外環境 (敷地内)
スコア(評価点):

SQ3 = 2.5




LR 建築物の環境負荷低減性 (環境負荷を低減させる性能評価)


SLR= 3.3

LR-1 エネルギー
スコア(評価点):


SLR1 = 4.2

LR-2 資源・マテリアル
スコア(評価点):

SLR2 = 2.8

LR-3 敷地外環境
スコア(評価点):

SLR3 = 2.5




(2)-2 環境性能評価結果(レーダーチャート)

注1

(2)-3 環境性能効率

BEE


注2



$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質・性能 } Q}{\text{建築物の外部環境負荷 } L}$$

$$= \frac{25 \times (SQ - 1)}{25 \times (5 - SLR)}$$

$$= \frac{49.7}{42.3} = 1.1$$

凡例
備考

Q: Quality

L: Load

LR: Load Reduction

SQ: Score of Q category

SLR: Score of LR category

BEE: Building Environmental Efficiency

注1: 当該対象区における標準的な計画の得点が3点。NAは評価対象外とした項目を示す。敷地選定に関わる評価は対象外。

注2: Qは、環境品質・性能(Q)のスコアSQ(Q-1、Q-2、Q-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値)から算定。

Lは、環境負荷低減性(LR)のスコアSLR(LR-1、LR-2、LR-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値)から算定。

注3: (3)の評価はオプションとし、実施設計段階および竣工段階で可能な範囲で記入する。