令和元年度　産業廃棄物処理施設（大原浄水場　最終処分場）　維持管理記録簿「管理型」　　令和2年4月1日

■埋め立てた産業廃棄物（汚泥）の数量

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量（t）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■残余容量（覆土含む）

測定年月日	平成31年3月31日
残余容量	10,169㎥

■施設の点検（月1回）

点検月日	4月9日	5月10日	6月11日	7月11日	8月8日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月13日	3月10日
擁壁等	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
遮水工	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
調整池	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
措置の日付 /内容												

■水質検査（放流水）の実施状況と措置

試料採取日	4月9日	5月10日	6月11日	7月11日	8月8日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月13日	3月10日	基準値
検査結果入手日	4月16日	5月16日	6月26日	7月24日	8月19日	9月17日	10月16日	11月19日	12月18日	1月22日	2月21日	3月17日	
水素イオン濃度	6.5	6.4	6.4	6.4	6.6	6.7	6.7	6.4	6.4	6.7	6.6	6.4	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 [mg/ℓ]	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	60 mg/ℓ以下
浮遊物質量　[mg/ℓ]	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	60 mg/ℓ以下
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
措置の日付 /内容													

■水質検査（地下水）の実施状況と措置

試料採取日		4月9日	5月10日	6月11日	7月11日	8月8日	9月10日	10月8日	11月12日	12月10日	1月14日	2月13日	3月10日
検査結果入手日		4月16日	5月16日	6月26日	7月24日	8月19日	9月17日	10月16日	11月19日	12月18日	1月22日	2月21日	3月17日
電気伝導率 [mS/m]	観測井1(下流)	23	23	17	25	21	23	22	22	23	22	23	23
	観測井2(上流)	8.5	8.6	8.5	8.9	8.6	8.9	8.8	8.9	9.0	9.4	9.0	9.1
異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
措置の日付 /内容													