

■ 埋め立てた産業廃棄物(汚泥)の数量

■ 残余容量(覆土含む)

測定年月日	令和7年3月31日
残余容量	10,169m ³

■施設の点検(月1回)

■ 水質検査(放流水)の実施状況と措置

試料採取日	4月15日	5月20日	6月18日	7月16日	8月26日	9月17日	10月16日	11月27日	12月17日				基準値
検査結果入手日	4月24日	5月30日	7月16日	7月29日	9月9日	9月30日	10月31日	12月10日	1月5日				
水素イオン濃度	6.4	6.3	6.3	6.7	7.2	6.3	6.8	6.7	7.1				5.8~8.6
生物化学的酸素要求量 [mg/L]	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.1	1.0 未満	1.0 未満	2.3	1.0 未満	1.0 未満				60 mg/L以下
浮遊物質量 [mg/L]	5.0 未満				60 mg/L以下								
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無				
措置の日付 /内容	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

■ 水質検査(地下水)の実施状況と措置