令和7年度　産業廃棄物処理施設（大原浄水場　最終処分場）　維持管理記録簿「管理型」　　令和8年3月9日

■埋め立てた産業廃棄物（汚泥）の数量

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量（t）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

■残余容量（覆土含む）

測定年月日	令和7年3月31日
残余容量	10,169㎥

■施設の点検（月1回）

点検月日	4月24日	5月27日	6月26日	7月29日	8月28日	9月30日	10月24日	11月28日	12月24日	1月29日	2月27日	
擁壁等	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	
遮水工	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	
調整池	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	
措置の日付 /内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

■水質検査（放流水）の実施状況と措置

試料採取日	4月15日	5月20日	6月18日	7月16日	8月26日	9月17日	10月16日	11月27日	12月17日	1月21日	2月24日		基準値
検査結果入手日	4月24日	5月30日	7月16日	7月29日	9月9日	9月30日	10月31日	12月10日	1月5日	2月4日	3月5日		
水素イオン濃度	6.4	6.3	6.3	6.7	7.2	6.3	6.8	6.7	7.1	7.1	6.8		5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 [mg/L]	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.1	1.0　未満	1.0　未満	2.3	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満		60 mg/L以下
浮遊物質量　[mg/L]	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満		60 mg/L以下
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無		
措置の日付 /内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		

■水質検査（地下水）の実施状況と措置

試料採取日		4月15日	5月20日	6月18日	7月16日	8月26日	9月17日	10月16日	11月27日	12月17日	1月21日	2月24日	
検査結果入手日		4月24日	5月30日	7月16日	7月29日	9月9日	9月30日	10月31日	12月10日	1月5日	2月4日	3月5日	
電気伝導率 [mS/m]	観測井1(下流)	11	9.9	11	11	11	11	11	10	10	10	9.6	
	観測井2(上流)	8.5	9.2	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	8.5	8.7	8.5	8.8	
異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
措置の日付 /内容		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	