令和6年度　産業廃棄物処理施設（大原浄水場　最終処分場）　維持管理記録簿「管理型」　　令和7年4月2日

■埋め立てた産業廃棄物（汚泥）の数量

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量（t）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■残余容量（覆土含む）

測定年月日	令和7年3月31日
残余容量	10,169㎥

■施設の点検（月1回）

点検月日	4月16日	5月15日	6月20日	7月10日	8月20日	9月9日	10月24日	11月29日	12月27日	1月22日	2月25日	3月26日
擁壁等	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
遮水工	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
調整池	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
措置の日付 /内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

■水質検査（放流水）の実施状況と措置

試料採取日	4月16日	5月15日	6月20日	7月10日	8月20日	9月11日	10月16日	11月19日	12月18日	1月15日	2月12日	3月12日	基準値
検査結果入手日	4月26日	5月24日	7月11日	7月23日	9月2日	9月30日	10月30日	11月29日	1月6日	1月27日	2月25日	3月25日	
水素イオン濃度	6.4	6.5	6.4	6.7	6.8	6.3	6.3	6.4	6.6	6.9	7.2	6.5	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 [mg/L]	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	60 mg/L以下
浮遊物質量　[mg/L]	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	60 mg/L以下
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
措置の日付 /内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

■水質検査（地下水）の実施状況と措置

試料採取日		4月16日	5月15日	6月20日	7月10日	8月20日	9月11日	10月16日	11月19日	12月18日	1月15日	2月12日	3月12日
検査結果入手日		4月26日	5月24日	7月11日	7月23日	9月2日	9月30日	10月30日	11月29日	1月6日	1月27日	2月25日	3月25日
電気伝導率 [mS/m]	観測井1(下流)	15	14	15	19	18	15	10	11	12	11	10	10
	観測井2(上流)	8.5	8.6	8.6	9.0	9.0	8.8	8.6	8.6	9.1	8.8	8.4	8.4
異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
措置の日付 /内容		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－