令和8年度　産業廃棄物処理施設（大原浄水場　最終処分場）　維持管理記録簿「管理型」　　令和8年7月15日

■埋め立てた産業廃棄物（汚泥）の数量

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量（t）	0	0	0										0

■残余容量（覆土含む）

測定年月日	令和8年3月31日
残余容量	10,169㎥

■施設の点検（月1回）

点検月日	4月22日	5月29日	6月30日									
擁壁等	異常無	異常無	異常無									
遮水工	異常無	異常無	異常無									
調整池	異常無	異常無	異常無									
措置の日付 /内容	－	－	－									

■水質検査（放流水）の実施状況と措置

試料採取日	4月22日	5月19日	6月17日										基準値
検査結果入手日	5月7日	5月28日	7月7日										
水素イオン濃度	6.4	6.5	6.4										5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 [mg/L]	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満										60 mg/L以下
浮遊物質量　[mg/L]	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満										60 mg/L以下
異常の有無	無	無	無										
措置の日付 /内容	－	－	－										

■水質検査（地下水）の実施状況と措置

試料採取日		4月22日	5月19日	6月17日									
検査結果入手日		5月7日	5月28日	7月7日									
電気伝導率 [mS/m]	観測井1(下流)	12	12	12									
	観測井2(上流)	8.8	8.7	8.7									
異常の有無		無	無	無									
措置の日付 /内容		－	－	－									