令和8年度　産業廃棄物処理施設(大原浄水場　最終処分場)　維持管理記録簿「管理型」　　令和8年6月2日

■埋め立てた産業廃棄物(汚泥)の数量

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量(t)	0	0											0

■残余容量(覆土含む)

測定年月日	令和8年3月31日
残余容量	10,169㎥

■施設の点検(月1回)

点検月日	4月22日	5月29日										
擁壁等	異常無	異常無										
遮水工	異常無	異常無										
調整池	異常無	異常無										
措置の日付 /内容	－	－										

■水質検査(放流水)の実施状況と措置

試料採取日	4月22日	5月19日										基準値
検査結果入手日	5月7日	5月28日										
水素イオン濃度	6.4	6.5										5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 [mg/L]	1.0 未満	1.0 未満										60 mg/L以下
浮遊物質量 [mg/L]	5.0 未満	5.0 未満										60 mg/L以下
異常の有無	無	無										
措置の日付 /内容	－	－										

■水質検査(地下水)の実施状況と措置

試料採取日		4月22日	5月19日										
検査結果入手日		5月7日	5月28日										
電気伝導率 [mS/m]	観測井1(下流)	12	12										
	観測井2(上流)	8.8	8.7										
異常の有無		無	無										
措置の日付 /内容		－	－										