令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**法枝**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：大原浄水場系統　　浄水施設：大原浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.5	25.0	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.0	25.0	18.5
水温	℃	-	16.0	20.5	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3	21.5	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.39	0.28	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31	0.39	0.27
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.09	0.09
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.016	0.016	0.016
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011	0.011	0.011
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.4	5.4
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.8	7.8	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	9.8	7.7
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.4
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**住吉**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：大原浄水場系統　　浄水施設：大原浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・晴	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.0	27.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	27.0	18.0
水温	℃	-	14.1	18.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	19.0	14.1
残留塩素	mg/L	-	0.47	0.42	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.47	0.40
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.09	0.09
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.016	0.016	0.016
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011	0.011	0.011
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	5.6	5.6
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.3	7.9	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	10.3	7.8
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.4
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.3
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**小松**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　大原浄水場系統　　浄水施設：　大原浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.0	26.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	26.0	19.0
水温	℃	-	13.5	18.0	18.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8	18.9	13.5
残留塩素	mg/L	-	0.49	0.44	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.46	0.49	0.44
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.11	0.11
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.015	0.015	0.015
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.010	0.010	0.010
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011	0.011	0.011
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	5.5	5.5
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.1	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	9.1	7.4
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	39
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.3
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**大原出口1**　　種　　別：浄水（浄水場出口）

配水系統：大原浄水場系統　　浄水施設：大原浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	23.0	28.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.3	28.0	19.0
水温	℃	-	13.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	18.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.50	0.49	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	0.50	0.48
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.09	0.09
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.012	0.012	0.012
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	5.6	5.6
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.1	7.1	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	9.1	7.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	0.5
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.3	7.2
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**大原出口4**　　種　　別：浄水（浄水場出口）

配水系統：大原浄水場系統　　浄水施設：大原浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	23.0	28.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.3	28.0	19.0
水温	℃	-	13.0	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	18.5	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.52	0.50	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	0.52	0.44
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013	0.013	0.013
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	5.6	5.6
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.6	8.7	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	10.6	8.3
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	39
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.4
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**大原出口5**　　種　　別：浄水（浄水場出口）

配水系統：大原浄水場系統　　浄水施設：大原浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	23.0	28.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.3	28.0	19.0
水温	℃	-	14.2	19.5	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4	19.5	14.2
残留塩素	mg/L	-	0.51	0.53	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.52	0.53	0.51
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	0.10
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.012	0.012	0.012
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.4	5.4
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.1	7.4	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	9.1	7.3
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	0.5
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.3
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**松島**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：常光浄水場系統　　浄水施設：常光浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.5	24.5	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7	24.5	15.5
水温	℃	-	17.0	19.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3	22.0	17.0
残留塩素	mg/L	-	0.26	0.30	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.30	0.26
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	6.2	6.2
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.1	6.1	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	7.1	6.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.2
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**常光出口**　　種　　別：浄水（浄水場出口）

配水系統：常光浄水場系統　　浄水施設：常光浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	13.8	20.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.6	22.0	13.8
水温	℃	-	14.0	16.0	17.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.9	17.7	14.0
残留塩素	mg/L	-	0.37	0.40	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.40	0.37
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	6.0	6.0
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.1	5.3	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	6.1	4.4
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.1	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.1
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**高丘西**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：都田配水場系統　　浄水施設：都田配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.0	25.0	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.2	25.0	21.0
水温	℃	-	14.3	19.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8	20.0	14.3
残留塩素	mg/L	-	0.47	0.40	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44	0.47	0.40
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013	0.013	0.013
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	6.4	6.4
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.2	9.6	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	10.2	9.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69	69
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.3
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**滝沢**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：都田配水場系統　　浄水施設：都田配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.5	24.5	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.8	24.5	20.5
水温	℃	-	18.5	21.5	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7	22.0	18.5
残留塩素	mg/L	-	0.33	0.41	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.46	0.33
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.012	0.012	0.012
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.9	7.9
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.5	9.6	8.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	10.5	8.7
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	87	87
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.7	0.4
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.3	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.3
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**舞阪**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：深萩配水場系統　　浄水施設：深萩配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/22	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・曇	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.0	25.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	25.0	20.0
水温	℃	-	16.5	22.4	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.3	22.4	16.5
残留塩素	mg/L	-	0.39	0.32	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	0.39	0.32
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.014	0.014	0.014
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	6.4	6.4
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.2	9.0	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	10.2	8.9
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**寺島**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　寺島配水場系統　　浄水施設：　寺島配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　高畑1号井～2号井、県水(寺谷)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	25.0	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.2	25.0	18.0
水温	℃	-	16.0	18.5	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	18.5	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.38	0.40	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.41	0.38
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	6.6	6.6
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.4	6.7	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	6.7	6.1
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94	94
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.5
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**横須賀**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：永島配水場系統　　浄水施設：永島配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：永島1号井～4号井

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.0	27.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.7	27.0	18.0
水温	℃	-	18.0	20.5	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3	20.5	18.0
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.38	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.40	0.38
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	0.9
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	6.4	6.4
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.7	4.6	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.7	4.4
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	59
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.6	7.5
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**中瀬**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　上島配水場系統　　浄水施設：　上島配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　上島1号井～2号井

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	25.0	27.5	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.8	27.5	19.0
水温	℃	-	17.5	19.0	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.7	19.5	17.5
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.39	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.42	0.35
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6.5	6.5
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.3	4.4	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	4.4	4.3
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	77	77
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.3	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.3
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**貴布祢**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　小林配水場系統　　浄水施設：　小林配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　小林1号井～3号井

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.0	28.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.3	28.0	19.0
水温	℃	-	18.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3	20.0	18.0
残留塩素	mg/L	-	0.41	0.43	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.43	0.41
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.2	2.2
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	8.4	8.4
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.1	6.2	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	6.2	6.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.2	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.1
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**四大地**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：四大地・堀谷配水系統　　浄水施設：堀谷配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：県水(於呂)

検査項目	単位	基準値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.5	26.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.8	26.0	21.5
水温	℃	-	18.0	22.5	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.8	22.5	18.0
残留塩素	mg/L	-	0.45	0.35	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.45	0.35
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.7	7.7
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	13.6	11.1	11.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	13.6	11.1
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	87	87
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	0.4
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**於呂**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：宮口配水場系統など　　浄水施設：※　　処理方法：-　　水　　源：県水(於呂)

	検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・曇	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	24.5	26.0	28.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.2	28.0	24.5
	水温	℃	-	17.0	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7	22.5	17.0
	残留塩素	mg/L	-	0.56	0.49	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.53	0.56	0.49
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	12.0	11.1	12.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.9	12.6	11.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
基40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	87	87
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	<0.000001	0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5	0.4
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.1	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.2	7.0
基48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**気賀**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　中央配水場系統　　浄水施設：　中央配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.0	26.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0	26.0	21.0
水温	℃	-	19.0	23.0	23.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.7	23.2	19.0
残留塩素	mg/L	-	0.39	0.40	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.40	0.37
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2	10.2	10.2
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.0	6.1	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	6.1	5.8
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	67	67
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124	124	124
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.7	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.8	7.7
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**中川**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　瀬戸配水場系統　　浄水施設：　瀬戸配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	24.0	26.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.3	26.0	23.0
水温	℃	-	16.0	20.5	21.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3	21.3	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.44	0.38	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	0.44	0.38
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011	0.011	0.011
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.2	9.1	8.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.3	10.2	8.7
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89	89	89
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.6	7.5
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**寸座**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　西部配水系統　　浄水施設：　新西部配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	22.5	27.0	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.7	27.0	21.5
水温	℃	-	19.0	23.0	23.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	23.3	19.0
残留塩素	mg/L	-	0.29	0.31	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.31	0.29
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013	0.013	0.013
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.4	9.4	8.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	10.4	8.7
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	88	88
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.4	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.4
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**広岡**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：大室山配水系統　　浄水施設：金指東水源　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：金指東水源、県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	23.0	26.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.3	26.0	23.0
水温	℃	-	19.5	23.0	23.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.9	23.1	19.5
残留塩素	mg/L	-	0.39	0.38	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.39	0.30
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	10.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9	10.9	10.9
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.4	10.2	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1	10.4	9.8
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	116	116
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**奥山**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　白山配水系統　　浄水施設：　白山配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・晴	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	25.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	25.0	19.0
水温	℃	-	18.0	21.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.3	22.0	18.0
残留塩素	mg/L	-	0.50	0.49	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.51	0.49
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013	0.013	0.013
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.7	7.7
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.4	9.6	8.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.6	10.4	8.7
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	97	97
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.5	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.5
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**三岳**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　白山配水系統　　浄水施設：　井伊谷配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・晴	雨・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	23.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	24.0	19.0
水温	℃	-	19.0	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	22.5	19.0
残留塩素	mg/L	-	0.36	0.35	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	0.36	0.34
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	1.6	1.6
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	8.4	8.4
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.6	9.7	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	10.6	8.9
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69	69
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132	132	132
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.5	7.4
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**伊平**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：坂田金指配水系統　　浄水施設：谷津ポンプ場、伊平　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：坂田水源、金指西水源、県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	25.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.3	25.0	18.0
水温	℃	-	19.0	22.5	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	22.5	19.0
残留塩素	mg/L	-	0.45	0.39	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44	0.47	0.39
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.1	1.1
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.2	8.2	8.2
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.5	8.7	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	9.5	8.4
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	117	117
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.5	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.5
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**川名**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　仏坂配水系統　　浄水施設：　仏坂配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　坂田金指配水系統

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.5	23.5	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.0	23.5	16.5
水温	℃	-	18.0	21.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.3	22.0	18.0
残留塩素	mg/L	-	0.36	0.33	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.34	0.36	0.32
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.1	1.1
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.5	8.5	8.5
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.6	9.0	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	9.6	8.4
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	121	121
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.9	7.9	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.9	7.9
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**狩宿**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：仏坂配水系統　　浄水施設：仏坂配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：坂田金指配水系統

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・晴	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	25.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	25.0	19.0
水温	℃	-	19.0	23.5	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	23.5	19.0
残留塩素	mg/L	-	0.41	0.44	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.44	0.41
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.1	1.1
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	8.4	8.4
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.4	9.3	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	9.4	8.4
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	126	126
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.7	7.7	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.7	7.7
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**寺野**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：寺野　　浄水施設：寺野浄水場　　処理方法：緩速ろ過　　水　　源：寺野川

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3	20.5	17.0
水温	℃	-	17.0	25.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	25.0	17.0
残留塩素	mg/L	-	0.49	0.45	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.46	0.49	0.44
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.5	2.5
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.7	2.5	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.7	2.2
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.3	0.3	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.7	0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.5	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.6	7.4
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	0.9	0.8	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.3	0.8
基51　濁度	度	2 以下	0.4	0.4	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**日比沢**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：三ヶ日配水系統　　浄水施設：三ヶ日配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：三ヶ日1号井、県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	21.0	26.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	26.0	19.0
水温	℃	-	17.5	22.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.2	24.0	17.5
残留塩素	mg/L	-	0.43	0.48	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45	0.48	0.43
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	0.9
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.012	0.012	0.012
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.6	10.6	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2	10.6	9.5
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	77	77
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.3	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**大谷**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　都筑配水系　　浄水施設：　都筑配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　県水(都田)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.5	23.5	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7	23.5	18.0
水温	℃	-	16.0	22.5	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.5	22.5	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.48	0.45	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	0.48	0.45
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.014	0.014	0.014
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6.5	6.5
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.2	10.1	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	10.2	8.8
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.5	7.4
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**阿蔵**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：皆原配水場系統　　浄水施設：皆原配水池　　処理方法：-　　水　　源：県水(寺谷)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.5	21.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	21.0	14.5
水温	℃	-	16.0	19.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	22.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.35	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	0.35	0.35
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	6.8	6.8
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.5	8.8	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	10.5	8.3
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.6	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.6	7.4
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**二俣**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　大園配水系統　　浄水施設：　大園水源　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　大園水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.5	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.8	22.0	15.5
水温	℃	-	17.5	19.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8	20.0	17.5
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.35	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	0.35	0.35
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	5.8	5.8
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.2	5.5	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.5	5.1
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69	69
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.2
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**山東**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　船明配水系統　　浄水施設：　船明水源　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　船明水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	13.5	21.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8	21.0	13.5
水温	℃	-	16.0	19.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.7	21.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.40	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.40	0.40
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.1	5.1
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.1	6.4	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.1	5.2
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72	72
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.3	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.3	7.2
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**熊**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：熊市場　　浄水施設：熊市場浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：阿多古川

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	12.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	19.0	12.0
水温	℃	-	11.5	14.0	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	17.5	11.5
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45	0.50	0.35
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	2.9	2.9
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.0	3.6	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	4.0	3.6
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	34
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.4	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.5	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.5	7.4
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**長沢**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：長沢　　浄水施設：長沢浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：西阿多古川

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	15.5	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.7	19.5	12.0
水温	℃	-	15.0	18.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	21.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.35	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.45	0.35
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.010	0.010	0.010
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	2.9	2.9
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.3	4.9	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5.3	4.7
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.4	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.3
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**芦窪**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　芦窪　　浄水施設：　芦窪浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　奥平川1、奥平川2

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	15.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.3	19.0	12.0
水温	℃	-	12.0	14.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	17.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	0.45	0.35	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.50	0.35
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.018	0.018	0.018
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	3.6	3.6
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.8	4.1	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	4.8	4.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	10
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.4	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.5	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.4
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**西藤平**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：西藤平　　浄水施設：西藤平浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：カマンド沢川

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.5	14.5	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	18.5	10.5
水温	℃	-	15.0	17.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	22.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.45	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.50	0.35
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.015	0.015	0.015
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.010	0.010	0.010
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.1	4.6	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	5.1	4.5
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	19
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	28
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.6	0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.6	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.2
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**石神**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：石神　　浄水施設：石神浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：石神水源

	検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	10.0	14.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	19.0	10.0
	水温	℃	-	15.0	18.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	20.0	15.0
	残留塩素	mg/L	-	0.23	0.27	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.27	0.23
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.0	3.5	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	4.0	3.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37
基40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.2	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.1
基48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**青谷**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：両島　　浄水施設：両島浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：両島水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	14.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	19.0	10.0
水温	℃	-	16.0	19.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	22.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.25	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.27	0.25
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	2.9	2.9
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.1	2.7	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	3.1	2.4
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**渡ケ島**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：渡ケ島地区　　浄水施設：渡ケ島浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：渡ケ島水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・雨	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	17.5	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.2	20.0	14.0
水温	℃	-	15.0	17.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.3	20.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.30	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	0.30	0.27
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	5.9	5.9
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.3	6.0	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	6.3	5.6
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69	69
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.2	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.1
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**緑恵台**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：緑恵台地区　　浄水施設：緑恵台水源　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：緑恵台水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・雨	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	13.0	19.5	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	20.0	13.0
水温	℃	-	17.0	16.5	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.3	18.5	16.5
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.27	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.32	0.27
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5.0	5.0
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.8	5.8	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	5.8	5.4
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	64
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.3
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**月**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　月　　浄水施設：　月浄水場　　処理方法：　緩速ろ過　　水　　源：　谷沢川

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	19.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	19.0	18.0
水温	℃	-	18.0	22.5	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.5	22.5	18.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.28	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.30	0.25
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	4.0	4.0
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.1	2.7	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	3.1	2.6
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**横山**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：横山町　　浄水施設：横山町配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：横山町水源

	検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	17.0	20.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	20.0	17.0
	水温	℃	-	18.0	20.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	22.0	18.0
	残留塩素	mg/L	-	0.28	0.30	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	0.30	0.28
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	4	0	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	14	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.4	3.4
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.0	2.9	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	3.0	2.4
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37
基40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	76	76
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.1	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.0
基48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**東雲名**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：東雲名　　浄水施設：東雲名浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：東雲名水源

検査項目	単位	基準値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	20.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.7	20.0	17.0
水温	℃	-	17.0	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.7	19.5	17.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.28	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31	0.35	0.28
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	4.5	4.5
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.6	2.2	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.6	2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69	69
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.4	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.5	7.3
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**横川**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：横川　　浄水施設：横川浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：二俣川

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	23.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	23.0	15.0
水温	℃	-	18.0	24.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	24.0	18.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.45	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.45	0.30
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.014	0.014	0.014
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8	9.8	9.8
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.6	6.5	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	6.6	6.1
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	106	106
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.3	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.3
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**只来**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　上只来　　浄水施設：　上只来浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　上只来水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	23.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7	23.0	17.0
水温	℃	-	16.0	20.5	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.2	21.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.35	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	0.40	0.30
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	1.3
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	10.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6	10.6	10.6
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.2	5.1	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	7.2	5.1
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	126	126
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	0.4	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.4	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.1	6.9	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.1	6.9
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**下百古里**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：下百古里　　浄水施設：下百古里浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：奥水沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	23.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	23.0	16.0
水温	℃	-	15.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	20.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.33	0.45	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.34	0.45	0.25
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.016	0.016	0.016
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	10.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.2	10.2	10.2
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.0	5.1	4.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	5.1	4.7
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	112	112
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.4	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.1	0.4
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.6	7.5
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**大嶺**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　西川　　浄水施設：　西川水源　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　西川水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	22.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3	22.0	16.0
水温	℃	-	16.0	18.5	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8	19.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.35	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.55	0.35
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.08
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.7
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.2	2.2	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	2.2	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	24
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	39
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.3
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**戸倉**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　中島　　浄水施設：　中島水源　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　中島水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	21.5	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8	21.5	16.0
水温	℃	-	18.0	22.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.3	22.0	18.0
残留塩素	mg/L	-	0.35	0.45	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	0.45	0.25
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	5.8	5.8
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.8	6.0	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	7.8	4.9
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	117	117
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.7	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.7
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**瀬尻**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：生島　　浄水施設：生島水源　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：生島水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.5	21.5	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.5	21.5	17.5
水温	℃	-	16.0	19.5	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	19.5	16.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.35	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.35	0.30
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.7
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	67	67
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.2	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.3	7.1
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**平野**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：若身　　浄水施設：犬居浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：犬居水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	23.0	15.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	23.0	15.0
水温	℃	-	17.1	22.1	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7	23.0	17.1
残留塩素	mg/L	-	0.37	0.41	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.48	0.37
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	5.5	5.5
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.2	2.3	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.3	2.1
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**赤岡**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：豊岡　　浄水施設：植田浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：植田水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.1	14.5	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.2	17.0	14.1
水温	℃	-	15.6	20.3	19.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.6	20.3	15.6
残留塩素	mg/L	-	0.32	0.40	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	0.40	0.32
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.3	1.3	1.3
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	4.1	4.1
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.5	2.7	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.8	2.5
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	32
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	67	67
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.2	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.1
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**篠原**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：気田配水系　　浄水施設：気田第２水源浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：気田第2水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.7	13.3	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	19.0	13.3
水温	℃	-	18.5	23.5	24.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.2	24.7	18.5
残留塩素	mg/L	-	0.40	0.42	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.42	0.38
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	4.3	4.3
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.0	3.1	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	3.1	2.6
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40	40
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	6.9	6.9	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	6.9	6.9
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**里原**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：平里配水系　　浄水施設：平里浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：平里第3水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.3	16.2	18.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	18.4	16.2
水温	℃	-	15.1	20.6	21.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	21.3	15.1
残留塩素	mg/L	-	0.52	0.38	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44	0.52	0.38
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	4.4	4.4
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.0	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.2	7.0
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**高瀬**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　宮川配水系　　浄水施設：　宮川浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　早川沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	25.8	18.9	17.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.8	25.8	17.8
水温	℃	-	17.4	20.8	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.2	22.5	17.4
残留塩素	mg/L	-	0.34	0.25	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.60	0.25
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	3.9	3.9
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	2.0	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	0.6	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	0.6	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**砂川**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：砂川　　浄水施設：砂川浄水場　　処理方法：緩速ろ過　　水　　源：砂川第2水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.9	22.3	18.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.1	22.3	10.9
水温	℃	-	14.9	20.0	21.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.9	21.9	14.9
残留塩素	mg/L	-	0.28	0.45	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	0.45	0.28
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.7
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	5.8	5.8
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.3	2.2	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	2.3	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	67	67
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	8.4	8.0	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	8.4	7.8
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**熊切**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：熊切　　浄水施設：熊切浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：熊切水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	9.0	18.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.3	19.0	9.0
水温	℃	-	14.0	19.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	20.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	0.27	0.31	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.32	0.27
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	6.8	6.8
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.0	4.8	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	5.0	3.7
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68	68
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.0	7.1	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.1	7.0
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**五和**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：五和杉行師平　　浄水施設：五和配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：杉水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	19.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	19.0	15.0
水温	℃	-	14.0	19.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	20.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.24	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	0.30	0.24
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	6.1	6.1
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	28
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.3	7.2
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	0.1	0.2	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**川合**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：川合方面　　浄水施設：神妻浄水場　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：川合第1水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.0	12.5	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.2	19.0	11.0
水温	℃	-	15.0	17.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	21.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	0.25	0.20
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.8	2.8
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**半場**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　中部・半場・佐久間方面　　浄水施設：　中部低区配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　佐高第3、4水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	12.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.7	19.0	10.0
水温	℃	-	15.0	17.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	22.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	0.25
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	0.29	0.29
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	4.2	4.2
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.6	2.5	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.9	2.5
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	59
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.6	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.5
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**西渡**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　山香　　浄水施設：　山香浄水場　　処理方法：　緩速ろ過　　水　　源：　平石沢、役人沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・曇	雨・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	19.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.7	21.0	16.0
水温	℃	-	18.0	17.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	19.0	17.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.45	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	0.45	0.20
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.025	0.025	0.025
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.010	0.010	0.010
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	3.7	3.7
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	92	92
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.5	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.2	0.5
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.9	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.9	7.8
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	0.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**浦川**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：浦川　　浄水施設：浦川浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：出馬川

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.5	12.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.8	18.0	11.5
水温	℃	-	15.0	17.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	21.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.25	0.20
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21	21
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	24
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.8	0.5	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.8	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.8	7.6
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	1.0	0.6	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	1.0	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	0.2	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	0.2	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**芋堀**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：城西　　浄水施設：城西浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：大洞沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	8.0	15.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.7	18.0	8.0
水温	℃	-	12.5	16.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	19.0	12.5
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.30	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.30	0.20
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011	0.011	0.011
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	3.8	3.8
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.0	2.0	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.2	2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72	72
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	82	82
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	8.0	7.9	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0	7.9
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**相月**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：相月　　浄水施設：相月浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：相月沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	7.0	14.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	18.0	7.0
水温	℃	-	12.0	17.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	19.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	0.25
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.4	3.4
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69	69
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	8.1	8.1	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	8.1	8.1
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**早瀬**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：早瀬　　浄水施設：早瀬浄水場　　処理方法：緩速ろ過　　水　　源：境上沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.0	12.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	19.0	11.0
水温	℃	-	13.0	16.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	19.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.20	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.25	0.20
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.4	2.4
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	59
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.4	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.5	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.9	7.9	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.9	7.9
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**川上**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　川上　　浄水施設：　川上浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　奥山川

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	13.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.7	18.0	10.0
水温	℃	-	14.0	16.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	19.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.25	0.20
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.029	0.029	0.029
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.019	0.019	0.019
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.4	2.4
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.5	2.1	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	2.5	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	26
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.6	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	0.4
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.8	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.9	7.8
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**大輪**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　大滝　　浄水施設：　大滝浄水場　　処理方法：　緩速ろ過　　水　　源：　半血沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・曇	雨・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	17.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	20.0	17.0
水温	℃	-	14.0	18.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	18.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.20	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	0.25	0.20
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	1	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.7
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.4	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.9	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.9	7.8
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**野田**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：野田　　浄水施設：野田浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：ホンタニ沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	9.0	16.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	17.0	9.0
水温	℃	-	11.0	15.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.7	18.0	11.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.30	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.35	0.20
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	0.37	0.37
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	3.9	3.9
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.5	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5	0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.9	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.9	7.8
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	0.6	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	0.6	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**上平山**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　上平山　　浄水施設：　上平山浄水場　　処理方法：　緩速ろ過　　水　　源：　牧の沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	2025/06/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・曇	雨・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	19.0	15.0
水温	℃	-	13.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.7	17.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.25	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.25	0.20
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	2.9	2.9
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	2.3	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	19
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	34
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.6	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.6	7.4
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**向市場**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：神原水系　　浄水施設：神原浄水場　　処理方法：急速ろ過、緩速ろ過　　水　　源：後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	18.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	21.0	16.0
水温	℃	-	13.0	15.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.3	18.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.20	0.20	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	0.30	0.20
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	0.36
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011	0.011	0.011
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.7	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.7	0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	8.0	7.9	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	8.0	7.7
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	0.6	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	0.6	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**尾呂**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：長尾水系　　浄水施設：長尾浄水場　　処理方法：急速ろ過、緩速ろ過　　水　　源：セドノ沢

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	17.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	20.0	14.0
水温	℃	-	12.0	14.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	17.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.30	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	0.40	0.25
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.8	2.8
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.6	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.7	7.6
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**向島**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：向島水系　　浄水施設：向島浄水場　　処理方法：緩速ろ過　　水　　源：押沢

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	11.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	20.0	11.0
	水温	℃	-	13.0	15.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	17.0	13.0
	残留塩素	mg/L	-	0.20	0.20	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.25	0.20
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.017	0.017	0.017
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	4.2	4.2
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	91	91
基40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98	98	98
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.3	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5	0.3
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	8.0	8.0	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.1	8.0
基48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**山住**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：門桁　　浄水施設：門桁浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：クルマヤ沢、セドノ沢(休止)

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	19.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	19.0	10.0
水温	℃	-	13.0	14.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.7	17.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.20	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	0.25	0.20
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21 塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06
基34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	3.8	3.8
基37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38 塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.1	2.9	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.1	2.9
基39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61
基40 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
基41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	8.0	8.0	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0	7.9
基48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**西浦**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：西浦　　浄水施設：西浦配水地　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：西浦水源

検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	16.0	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	19.5	14.0
水温	℃	-	11.0	13.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	15.0	11.0
残留塩素	mg/L	-	0.25	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	0.25
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	0.12
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	3.6	3.6
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75	75
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.9	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.9	7.8
基48　味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	1.6	<0.5	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.6	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	0.3	<0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	<0.1
判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**天竜川表流水**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　大原浄水場系統　　浄水施設：　大原浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	13.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	21.0	13.0
水温	℃	-	12.0	15.5	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.2	18.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	11	32	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	35	11
基02　大腸菌	-	検出されないこと	検出	不検出	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	0.12
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.13	0.13
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.1	5.1
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.019	0.019	0.019
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.9	4.4	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	5.9	3.9
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73	73
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.7	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.7
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.7	7.8	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.8	7.7
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	藻臭	藻臭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	1.2	1.5	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.5	1.2
基51　濁度	度	2 以下	3.6	4.9	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	8.5	3.6
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**天竜川伏流水**　　種　　別：原水（伏流水）

配水系統：常光浄水場系統　　浄水施設：常光浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	13.8	20.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.6	22.0	13.8
水温	℃	-	12.3	15.0	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.7	16.7	12.3
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	5.6	5.6
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.0	5.1	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	6.0	4.1
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	64
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.3	7.1
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基51　濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**半田2号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　大原浄水場系統　　浄水施設：　大原浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	22.0	22.0
水温	℃	-	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	18.0	18.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**平口4号井**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：大原浄水場系統　　浄水施設：大原浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.5	23.5	23.5
水温	℃	-	-	17.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.2	17.2	17.2
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**平口5号井**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：大原浄水場系統　　浄水施設：大原浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0
水温	℃	-	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	18.0	18.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**常光1号井**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：常光浄水場系統　　浄水施設：常光浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	24.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.2	24.2	24.2
水温	℃	-	-	16.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2	16.2	16.2
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**常光2号井**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：常光浄水場系統　　浄水施設：常光浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0	23.0	23.0
水温	℃	-	-	16.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	16.3	16.3
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**常光3号井**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：常光浄水場系統　　浄水施設：常光浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.5	25.5	25.5
水温	℃	-	-	16.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	16.3	16.3
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**常光4号井**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：常光浄水場系統　　浄水施設：常光浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	24.0	24.0
水温	℃	-	-	16.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.1	16.1	16.1
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**常光5号井**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：常光浄水場系統　　浄水施設：常光浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	25.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.8	25.8	25.8
水温	℃	-	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	16.5	16.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**豊西2号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　常光浄水場系統　　浄水施設：　常光浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	23.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.8	23.8	23.8
水温	℃	-	-	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	15.8	15.8
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**豊西3号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　常光浄水場系統　　浄水施設：　常光浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	24.5	24.5
水温	℃	-	-	15.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.7	15.7	15.7
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**茂塚水源**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：中央配水場系統　　浄水施設：中央配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	24.0	24.0
水温	℃	-	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	18.0	18.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**森水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　中央配水場系統　　浄水施設：　中央配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0
水温	℃	-	-	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	17.5	17.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**東部1号井**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：中央配水場系統　　浄水施設：中央配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	24.0	24.0
水温	℃	-	-	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	18.5	18.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**東部2号井**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：中央配水場系統　　浄水施設：中央配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	24.5	24.5
水温	℃	-	-	18.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8	18.8	18.8
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**金指東水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　大室山配水系統　　浄水施設：　金指東水源　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　金指東水源、県水(都田)

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
水温	℃	-	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	18.5	18.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**須賀町水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　白山配水系統　　浄水施設：　井伊谷配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	14.5	14.5
水温	℃	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	15.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**上坂田水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　白山配水系統　　浄水施設：　井伊谷配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
水温	℃	-	17.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.2	17.2	17.2
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**坂田水源**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：坂田金指配水系統　　浄水施設：谷津ポンプ場、伊平　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：坂田水源、金指西水源、県水(都田)

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	15.0	15.0
水温	℃	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	17.0	17.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**金指西水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　坂田金指配水系統　　浄水施設：　谷津ポンプ場、伊平　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　坂田水源、金指西水源、県水(都田)

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
水温	℃	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	17.0	17.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**寺野川**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：寺野　　浄水施設：寺野浄水場　　処理方法：緩速ろ過　　水　　源：寺野川

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	12.5	12.5
水温	℃	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	11.0	11.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**三ヶ日1号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　三ヶ日配水系統　　浄水施設：　三ヶ日配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　三ヶ日1号井、県水(都田)

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.5	20.5	20.5
水温	℃	-	-	18.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	18.3	18.3
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**大園水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　大園配水系統　　浄水施設：　大園水源　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　大園水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.0
水温	℃	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**船明水源**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：船明配水系統　　浄水施設：船明水源　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：船明水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	12.5	12.5
水温	℃	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	11.0	11.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**阿多古川**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：熊市場　　浄水施設：熊市場浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：阿多古川

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	12.5	12.5
水温	℃	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	10.0	10.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**西阿多古川**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：長沢　　浄水施設：長沢浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：西阿多古川

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.0
水温	℃	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	11.0	11.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**奥平川1**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　芦窪　　浄水施設：　芦窪浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　奥平川1、奥平川2

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.0
水温	℃	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	10.0	10.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**奥平川2**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　芦窪　　浄水施設：　芦窪浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　奥平川1、奥平川2

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	11.5	11.5
水温	℃	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	10.0	10.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**カマンド沢川**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　西藤平　　浄水施設：　西藤平浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　カマンド沢川

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	10.0	10.0
水温	℃	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	11.0	11.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**石神水源**　　種　　別：原水（浅井戸）

配水系統：石神　　浄水施設：石神浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：石神水源

	検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	11.0	11.0
	水温	℃	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**両島水源**　　種　　別：原水（浅井戸）

配水系統：両島　　浄水施設：両島浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：両島水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	10.0	10.0
	水温	℃	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**渡ケ島水源**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：渡ケ島地区　　浄水施設：渡ケ島浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：渡ケ島水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	14.5	14.5
水温	℃	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	16.5	16.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**緑恵台水源**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：緑恵台地区　　浄水施設：緑恵台水源　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：緑恵台水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	13.0	13.0
水温	℃	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**谷沢川**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：月　　浄水施設：月浄水場　　処理方法：緩速ろ過　　水　　源：谷沢川

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	18.0	18.0
水温	℃	-	13.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5	13.5	13.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**横山町水源**　　種　　別：原水（浅井戸）

配水系統：横山町　　浄水施設：横山町配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：横山町水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	20.0	18.0
水温	℃	-	13.0	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	13.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**東雲名水源**　　種　　別：　原水（浅井戸）

配水系統：　東雲名　　浄水施設：　東雲名浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　東雲名水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	19.0	19.0
水温	℃	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	13.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**二俣川**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　横川　　浄水施設：　横川浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　二俣川

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	15.0	15.0
水温	℃	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**上只来水源**　　種　　別：　原水（浅井戸）

配水系統：　上只来　　浄水施設：　上只来浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　上只来水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	18.0	18.0
水温	℃	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	13.0	13.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**奥水沢**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：下百古里　　浄水施設：下百古里浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：奥水沢

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	15.0	15.0
水温	℃	-	13.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.5	13.5	13.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**西川水源**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：西川　　浄水施設：西川水源　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：西川水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2025/04/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
	水温	℃	-	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	9.0	9.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**中島水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　中島　　浄水施設：　中島水源　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　中島水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	16.5	16.5
水温	℃	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	15.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**生島水源**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：生島　　浄水施設：生島水源　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：生島水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	16.5	16.5
水温	℃	-	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	14.5	14.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**犬居水源**　　種　　別：　原水（浅井戸）

配水系統：　若身　　浄水施設：　犬居浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　犬居水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	-	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	18.8	-	16.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	18.8	16.2
水温	℃	-	13.9	-	13.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.9	13.9	13.9
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**植田水源**　　種　　別：原水（浅井戸）

配水系統：豊岡　　浄水施設：植田浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：植田水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	-	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	-	20.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	20.9	15.0
水温	℃	-	13.1	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.6	14.0	13.1
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**気田第2水源**　　種　　別：原水（浅井戸）

配水系統：気田配水系　　浄水施設：気田第２水源浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：気田第2水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	22.1	14.8	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	22.1	14.8
水温	℃	-	14.6	14.5	16.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.2	16.4	14.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**平里第3水源**　　種　　別：　原水（浅井戸）

配水系統：　平里配水系　　浄水施設：　平里浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　平里第3水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.5	13.0	20.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.9	20.5	13.0
水温	℃	-	12.5	12.1	14.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	14.4	12.1
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**早川沢**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：宮川配水系　　浄水施設：宮川浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：早川沢

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	11.5	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.7	19.5	10.0
水温	℃	-	12.0	12.7	15.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3	15.2	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	検出	検出	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**砂川第2水源**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：砂川　　浄水施設：砂川浄水場　　処理方法：緩速ろ過　　水　　源：砂川第2水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.9	10.9	10.9
水温	℃	-	14.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.9	14.9	14.9
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**熊切水源**　　種　　別：原水（伏流水）

配水系統：熊切　　浄水施設：熊切浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：熊切水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	雨・曇	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	14.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.7	17.0	10.0
水温	℃	-	12.0	15.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.7	17.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	検出	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**杉水源**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：五和杉行師平　　浄水施設：五和配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：杉水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/13	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	雨・曇	曇・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	9.0	13.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3	15.0	9.0
水温	℃	-	15.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	15.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**川合第1水源**　　種　　別：原水（浅井戸）

配水系統：川合方面　　浄水施設：神妻浄水場　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：川合第1水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	13.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	19.0	10.0
水温	℃	-	15.0	16.0	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	16.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**佐高第3、4水源**　　種　　別：　原水（浅井戸）

配水系統：　中部・半場・佐久間方面　　浄水施設：　中部低区配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　佐高第3、4水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.0	13.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	19.0	11.0
水温	℃	-	15.0	16.0	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	16.5	15.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**平石沢**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：山香　　浄水施設：山香浄水場　　処理方法：緩速ろ過　　水　　源：平石沢、役人沢

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
水温	℃	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	11.0	11.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**役人沢**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：山香　　浄水施設：山香浄水場　　処理方法：緩速ろ過　　水　　源：平石沢、役人沢

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	15.0	15.0
水温	℃	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**出馬川**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：浦川　　浄水施設：浦川浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：出馬川

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	10.0	11.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	18.0	10.0
水温	℃	-	10.0	11.0	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.7	14.0	10.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**大洞沢**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　城西　　浄水施設：　城西浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　大洞沢

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	2025/05/20	2025/06/03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・曇	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	7.0	15.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	17.0	7.0
水温	℃	-	8.0	14.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3	15.0	8.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**相月沢**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：相月　　浄水施設：相月浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：相月沢

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.0	7.0
水温	℃	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0	8.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**境上沢**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：早瀬　　浄水施設：早瀬浄水場　　処理方法：緩速ろ過　　水　　源：境上沢

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.0
水温	℃	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	15.0	15.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**奥山川**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　川上　　浄水施設：　川上浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　奥山川

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	2025/05/13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	13.0	13.0
	水温	℃	-	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**半血沢**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：大滝　　浄水施設：大滝浄水場　　処理方法：緩速ろ過　　水　　源：半血沢

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	15.0	15.0
水温	℃	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**ホンタニ沢**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　野田　　浄水施設：　野田浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　ホンタニ沢

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	9.0	9.0
水温	℃	-	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	9.0	9.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**牧の沢**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：上平山　　浄水施設：上平山浄水場　　処理方法：緩速ろ過　　水　　源：牧の沢

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/22	2025/05/22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	13.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	17.0	13.0
水温	℃	-	11.0	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	13.0	11.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**後河内川、アロウタ沢**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：神原水系　　浄水施設：神原浄水場　　処理方法：急速ろ過、緩速ろ過　　水　　源：後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	11.0	11.0
水温	℃	-	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	9.0	9.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**新道、大里水源**　　種　　別：　原水（浅井戸）

配水系統：　神原水系　　浄水施設：　神原浄水場　　処理方法：　急速ろ過、緩速ろ過　　水　　源：　後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	11.0	11.0
水温	℃	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**セドノ沢**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　長尾水系　　浄水施設：　長尾浄水場　　処理方法：　急速ろ過、緩速ろ過　　水　　源：　セドノ沢

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
水温	℃	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**押沢**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：向島水系　　浄水施設：向島浄水場　　処理方法：緩速ろ過　　水　　源：押沢

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	9.0	12.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	21.0	9.0
水温	℃	-	9.0	13.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.7	16.0	9.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**クルマヤ沢**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：門桁　　浄水施設：門桁浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：クルマヤ沢、セドノ沢(休止)

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	2025/05/13	2025/06/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	9.0	19.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.7	19.0	9.0
水温	℃	-	10.0	14.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	15.0	10.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和7年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**西浦水源**　　種　　別：原水（浅井戸）

配水系統：西浦　　浄水施設：西浦配水地　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：西浦水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
採水月日	-	-	2025/04/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
水温	℃	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	11.0	11.0
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-