

採水地点： 住吉

配水系統： 大原浄水場系統

浄水施設： 大原浄水場

処理方法： 急速ろ過

水 源： 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

	令和7年																								令和8年											
月	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色度 (度)	濁度 (度)	残留塩素 (mg/L)	色度 (度)	濁度 (度)	残留塩素 (mg/L)	色度 (度)	濁度 (度)	残留塩素 (mg/L)	色度 (度)	濁度 (度)	残留塩素 (mg/L)	色度 (度)	濁度 (度)	残留塩素 (mg/L)	色度 (度)	濁度 (度)	残留塩素 (mg/L)	色度 (度)	濁度 (度)	残留塩素 (mg/L)	色度 (度)	濁度 (度)	残留塩素 (mg/L)	色度 (度)	濁度 (度)	残留塩素 (mg/L)	色度 (度)	濁度 (度)	残留塩素 (mg/L)	色度 (度)	濁度 (度)	残留塩素 (mg/L)			
1	0.17	0.02	0.46	0.14	0.02	0.42	0.16	0.02	0.36	0.12	0.02	0.43	0.12	0.02	0.49	0.12	0.02	0.50	0.16	0.02	0.50	0.19	0.02	0.47	0.18	0.02	0.46									
2	0.19	0.02	0.46	0.14	0.02	0.42	0.17	0.02	0.35	0.12	0.01	0.45	0.12	0.01	0.50	0.11	0.01	0.51	0.16	0.02	0.51	0.18	0.02	0.45	0.18	0.02	0.47									
3	0.16	0.02	0.44	0.14	0.02	0.42	0.17	0.02	0.35	0.13	0.01	0.45	0.12	0.01	0.50	0.11	0.02	0.53	0.16	0.02	0.50	0.19	0.02	0.43	0.17	0.02	0.46									
4	0.16	0.02	0.43	0.14	0.02	0.42	0.17	0.02	0.36	0.13	0.02	0.44	0.11	0.02	0.50	0.11	0.01	0.54	0.15	0.02	0.50	0.18	0.02	0.44	0.18	0.02	0.44									
5	0.15	0.02	0.43	0.13	0.02	0.42	0.18	0.02	0.36	0.13	0.02	0.43	0.11	0.02	0.49	0.11	0.02	0.53	0.15	0.02	0.49	0.18	0.02	0.44	0.18	0.02	0.44									
6	0.15	0.02	0.42	0.13	0.02	0.42	0.17	0.02	0.36	0.12	0.01	0.42	0.11	0.02	0.48	0.11	0.01	0.52	0.15	0.02	0.49	0.19	0.02	0.43	0.18	0.02	0.43									
7	0.15	0.02	0.43	0.14	0.02	0.43	0.16	0.02	0.36	0.12	0.01	0.42	0.11	0.01	0.47	0.11	0.01	0.52	0.14	0.01	0.49	0.19	0.02	0.44	0.18	0.02	0.43									
8	0.15	0.02	0.42	0.14	0.02	0.44	0.16	0.02	0.36	0.13	0.02	0.41	0.12	0.02	0.48	0.13	0.02	0.51	0.14	0.02	0.49	0.17	0.02	0.44	0.17	0.02	0.43									
9	0.15	0.02	0.44	0.13	0.02	0.44	0.15	0.02	0.36	0.12	0.02	0.41	0.11	0.01	0.48	0.16	0.02	0.48	0.14	0.02	0.50	0.18	0.02	0.43	0.18	0.02	0.43									
10	0.14	0.02	0.47	0.13	0.02	0.44	0.14	0.02	0.37	0.12	0.01	0.41	0.11	0.01	0.48	0.19	0.02	0.45	0.13	0.02	0.49	0.19	0.02	0.42	0.18	0.02	0.46									
11	0.14	0.02	0.47	0.14	0.02	0.44	0.15	0.02	0.38	0.12	0.01	0.41	0.11	0.01	0.48	0.22	0.02	0.43	0.13	0.02	0.48	0.20	0.02	0.44	0.18	0.02	0.48									
12	0.15	0.02	0.46	0.14	0.02	0.43	0.15	0.02	0.38	0.12	0.02	0.41	0.12	0.01	0.48	0.22	0.02	0.42	0.13	0.02	0.48	0.18	0.02	0.43	0.18	0.02	0.47									
13	0.15	0.02	0.46	0.14	0.02	0.43	0.15	0.02	0.38	0.12	0.02	0.41	0.13	0.02	0.47	0.22	0.02	0.42	0.13	0.02	0.49	0.18	0.02	0.45	0.20	0.02	0.47									
14	0.15	0.01	0.46	0.14	0.02	0.42	0.16	0.02	0.37	0.12	0.01	0.41	0.13	0.01	0.46	0.22	0.02	0.42	0.13	0.02	0.49	0.18	0.02	0.46	0.20	0.02	0.46									
15	0.16	0.01	0.46	0.14	0.02	0.42	0.18	0.02	0.36	0.12	0.01	0.40	0.14	0.01	0.46	0.22	0.02	0.42	0.13	0.02	0.48	0.18	0.02	0.46	0.21	0.02	0.46									
16	0.15	0.01	0.46	0.14	0.02	0.41	0.19	0.02	0.38	0.13	0.01	0.40	0.14	0.01	0.46	0.21	0.02	0.44	0.13	0.02	0.49	0.18	0.02	0.44	0.22	0.02	0.46									
17	0.14	0.02	0.45	0.14	0.02	0.40	0.17	0.02	0.42	0.14	0.02	0.38	0.15	0.02	0.46	0.21	0.02	0.46	0.13	0.02	0.50	0.18	0.02	0.44	0.22	0.02	0.47									
18	0.14	0.02	0.45	0.15	0.02	0.39	0.15	0.02	0.44	0.14	0.01	0.38	0.15	0.02	0.47	0.20	0.02	0.48	0.14	0.02	0.50	0.18	0.02	0.43	0.22	0.02	0.47									
19	0.14	0.02	0.45	0.16	0.02	0.39	0.14	0.02	0.44	0.14	0.01	0.38	0.15	0.01	0.47	0.19	0.02	0.48	0.14	0.02	0.49	0.18	0.02	0.44	0.22	0.02	0.46									
20	0.12	0.01	0.44	0.17	0.02	0.39	0.12	0.01	0.45	0.14	0.01	0.37	0.15	0.02	0.48	0.19	0.02	0.47	0.14	0.02	0.47	0.17	0.02	0.44	0.23	0.02	0.45									
21	0.14	0.02	0.44	0.16	0.02	0.38	0.12	0.02	0.45	0.14	0.01	0.37	0.15	0.02	0.48	0.19	0.02	0.46	0.14	0.02	0.46	0.19	0.02	0.47	0.22	0.02	0.48									
22	0.14	0.02	0.45	0.15	0.01	0.39	0.12	0.01	0.41	0.14	0.01	0.37	0.15	0.02	0.49	0.18	0.02	0.46	0.14	0.02	0.46	0.19	0.02	0.48	0.27	0.02	0.47									
23	0.13	0.02	0.44	0.14	0.01	0.39	0.12	0.02	0.39	0.14	0.02	0.37	0.15	0.02	0.49	0.18	0.02	0.46	0.15	0.02	0.48	0.19	0.02	0.47	0.26	0.02	0.45									
24	0.14	0.01	0.43	0.14	0.01	0.39	0.12	0.02	0.39	0.15	0.02	0.37	0.14	0.02	0.49	0.18	0.02	0.47	0.16	0.02	0.49	0.20	0.02	0.46	0.22	0.09	0.48									
25	0.14	0.02	0.43	0.14	0.02	0.38	0.13	0.02	0.42	0.15	0.02	0.36	0.13	0.01	0.50	0.18	0.02	0.47	0.17	0.02	0.48	0.19	0.02	0.47	0.24	0.02	0.51									
26	0.14	0.02	0.43	0.14	0.01	0.37	0.13	0.01	0.43	0.15	0.02	0.37	0.13	0.02	0.50	0.17	0.02	0.48	0.19	0.02	0.47	0.18	0.02	0.47	0.25	0.03	0.52									
27	0.14	0.02	0.42	0.16	0.02	0.36	0.12	0.02	0.42	0.15	0.02	0.37	0.13	0.01	0.50	0.16	0.02	0.49	0.19	0.02	0.45	0.18	0.02	0.48	0.27	0.03	0.52									
28	0.14	0.02	0.42	0.17	0.02	0.37	0.12	0.02	0.43	0.15	0.01	0.38	0.12	0.01	0.50	0.14	0.02	0.49	0.20	0.02	0.44	0.18	0.02	0.48	0.28	0.03	0.50									
29	0.14	0.02	0.42	0.16	0.02	0.38	0.11	0.01	0.42	0.14	0.02	0.43	0.13	0.01	0.50	0.14	0.02	0.47	0.19	0.02	0.45	0.17	0.02	0.47	0.28	0.03	0.53									
30	0.15	0.02	0.42	0.16	0.02	0.37	0.12	0.01	0.42	0.13	0.02	0.46	0.12	0.02	0.50	0.16	0.02	0.50	0.18	0.02	0.45	0.17	0.02	0.46	0.28	0.03	0.52									
31				0.16	0.02	0.37				0.12	0.01	0.48	0.12	0.01	0.50				0.18	0.02	0.48				0.28	0.03	0.51									
平均	0.15	0.02	0.44	0.15	0.02	0.40	0.15	0.02	0.39	0.13	0.02	0.41	0.13	0.01	0.48	0.17	0.02	0.48	0.15	0.02	0.48	0.18	0.02	0.45	0.21	0.02	0.47									
最大	0.19	0.02	0.47	0.17	0.02	0.44	0.19	0.02	0.45	0.15	0.02	0.48	0.15	0.02	0.50	0.22	0.02	0.54	0.20	0.02	0.51	0.20	0.02	0.48	0.28	0.09	0.53									
最小	0.12	0.01	0.42	0.13	0.01	0.36	0.11	0.01	0.35	0.12	0.01	0.36	0.11	0.01	0.46	0.11	0.01	0.42	0.13	0.01	0.44	0.17	0.02	0.42	0.17	0.02	0.43									

年間	色度 (度)	濁度 (度)	残留塩素 (mg/L)
平均	0.16	0.02	0.45
最大	0.28	0.09	0.54
最小	0.11	0.01	0.35

水 源 : 天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.38
最大			0.40
最小			0.30

水 源： 天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.25
最大			0.40
最小			0.20

水源： 県水(都田)

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.40
最大			0.40
最小			0.40

水源： 県水(都田)

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.20
最大			0.20
最小			0.20

水源： 県水(都田)

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.20
最大			0.20
最小			0.20

水 源： 高畑1号井～2号井、県水(寺谷)

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.40
最大			0.45
最小			0.35

水 源： 永島1号井～4号井

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.39
最大			0.45
最小			0.35

水 源： 上島1号井～2号井

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.40
最大			0.40
最小			0.40

水 源： 小林1号井~3号井

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.37
最大			0.40
最小			0.35

水源： 渠水(於呂)

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.30
最大			0.30
最小			0.30

水源： 梶水(於呂)

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.29
最大			0.40
最小			0.20

水 源： 茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.30
最大			0.30
最小			0.30

水源： 県水(都田)

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.40
最大			0.40
最小			0.40

水 源 : 県水(都田)

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.30
最大			0.30
最小			0.30

水源：金指東水源、県水(都田)

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.30
最大			0.40
最小			0.30

水源： 県水(都田)

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.36
最大			0.40
最小			0.20

水源： 須賀町水源、上坂田水源、凵水(都田)

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.30
最大			0.40
最小			0.10

令和7年度

毎日検査の結果

p. 326

採水地点: 伊平

配水系統: 坂田金指配水系統

浄水施設: 谷津ポンプ場、伊平ポンプ場 処理方法: 塩素消毒

水源： 坂田水源、金指西水源、梶水(都田)

[illegible]

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.34
最大			0.40
最小			0.20

水 源： 坂田金指配水系統

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.40
最大			0.40
最小			0.40

水 源： 坂田金指配水系統

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.30
最大			0.30
最小			0.30

配水系統： 寺野

浄水施設： 寺野浄水場

處理方法： 緩速通過

水 源：寺野川

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.31
最大			0.40
最小			0.20

水 源 : 三ヶ日1号井、県水(都田)

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.41
最大			0.47
最小			0.29

水源： 県水(都田)

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.44
最大			0.52
最小			0.33

水源： 梶水(寺谷)

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.35
最大			0.35
最小			0.35

水源：大園水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.32
最大			0.40
最小			0.25

水源：船明水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.42
最大			0.50
最小			0.22

水源：阿多古川

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.36
最大			0.55
最小			0.20

水 源：西阿多古川

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.37
最大			0.60
最小			0.20

配水系统： 芦窪

浄水施設： 芦窪浄水場

處理方法： 急速通過

水 源： 奥平川1、奥平川2

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.37
最大			0.50
最小			0.20

水 源 : カマンド沢川

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.47
最大			0.70
最小			0.20

水源：石神水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.28
最大			0.45
最小			0.20

水源： 兩島水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.32
最大			0.47
最小			0.22

水 源 : 渡々島水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.30
最大			0.50
最小			0.23

水源： 綠惠台水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.35
最大			0.45
最小			0.25

水源：谷沢川

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.35
最大			0.90
最小			0.20

水源：横山町水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.37
最大			0.45
最小			0.25

水 源：東雲名水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.20
最大			0.25
最小			0.20

採水地点： 横川

配水系統： 横川

浄水施設： 横川浄水場

処理方法： 急速ろ過

水 源： 二俣川

	令和7年																								令和8年																				
月	4月				5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)									
1	無色	透明	0.27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.27	無色	透明	0.27	無色	透明	0.32	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50	無色	透明	0.28																		
2	無色	透明	0.27	無色	透明	0.37	無色	透明	0.33	無色	透明	0.27	無色	透明	0.27	無色	透明	0.33	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50	無色	透明	0.28																		
3	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.33	無色	透明	0.27	無色	透明	0.27	無色	透明	0.33	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50	無色	透明	0.27																		
4	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.33	無色	透明	0.23	無色	透明	0.27	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50	無色	透明	0.27																		
5	無色	透明	0.37	無色	透明	0.33	無色	透明	0.33	無色	透明	0.23	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.47	無色	透明	0.27																		
6	無色	透明	0.37	無色	透明	0.33	無色	透明	0.27	無色	透明	0.27	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.43	無色	透明	0.47	無色	透明	0.27																		
7	無色	透明	0.37	無色	透明	0.30	無色	透明	0.27	無色	透明	0.27	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.43	無色	透明	0.47	無色	透明	0.28																		
8	無色	透明	0.37	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28	無色	透明	0.35	無色	透明	0.32	無色	透明	0.35	無色	透明	0.47	無色	透明	0.28																		
9	無色	透明	0.30	無色	透明	0.23	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28	無色	透明	0.32	無色	透明	0.32	無色	透明	0.35	無色	透明	0.55	無色	透明	0.42																		
10	無色	透明	0.30	無色	透明	0.23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.33	無色	透明	0.32	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28	無色	透明	0.55	無色	透明	0.42																		
11	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28	無色	透明	0.40	無色	透明	0.33	無色	透明	0.22	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35																		
12	無色	透明	0.35	無色	透明	0.28	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35																		
13	無色	透明	0.37	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25	無色	透明	0.22	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.45	無色	透明	0.32																		
14	無色	透明	0.37	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.27	無色	透明	0.22	無色	透明	0.40	無色	透明	0.33	無色	透明	0.45	無色	透明	0.32																		
15	無色	透明	0.28	無色	透明	0.32	無色	透明	0.40	無色	透明	0.27	無色	透明	0.23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.33	無色	透明	0.47	無色	透明	0.28																		
16	無色	透明	0.28	無色	透明	0.32	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25	無色	透明	0.23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.37	無色	透明	0.47	無色	透明	0.28																		
17	無色	透明	0.28	無色	透明	0.32	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.37	無色	透明	0.45	無色	透明	0.28																		
18	無色	透明	0.28	無色	透明	0.32	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.48	無色	透明	0.25	無色	透明	0.45	無色	透明	0.28																		
19	無色	透明	0.25	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.23	無色	透明	0.48	無色	透明	0.25	無色	透明	0.45	無色	透明	0.25																		
20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.45	無色	透明	0.38	無色	透明	0.25	無色	透明	0.23	無色	透明	0.45	無色	透明	0.23	無色	透明	0.45	無色	透明	0.25																		
21	無色	透明	0.28	無色	透明	0.35	無色	透明	0.38	無色	透明	0.25	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.23	無色	透明	0.38	無色	透明	0.28																		
22	無色	透明	0.28	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.27	無色	透明	0.45	無色	透明	0.42	無色	透明	0.35	無色	透明	0.38	無色	透明	0.28																		
23	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.27	無色	透明	0.45	無色	透明	0.42	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																		
24	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25																		
25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.33	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.43	無色	透明	0.20																		
26	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.25	無色	透明	0.33	無色	透明	0.33	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.43	無色	透明	0.20																		
27	無色	透明	0.40	無色	透明	0.33	無色	透明	0.25	無色	透明	0.33	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.23																		
28	無色	透明	0.40	無色	透明	0.33	無色	透明	0.27	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.23																		
29	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.27	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.23																		
30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.27	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.50	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.23																		
31				無色	透明	0.35				無色	透明	0.40	無色	透明	0.32				無色	透明	0.35				無色	透明	0.22																		
平均			0.32			0.34			0.34			0.29			0.32			0.38			0.34			0.44			0.28																		
最大			0.40			0.45			0.40			0.40			0.45			0.50			0.50			0.55			0.42																		
最小			0.25			0.23			0.25			0.20			0.22			0.20			0.23			0.30			0.20																		

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.34
最大			0.55
最小			0.20

水源：上只来水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.29
最大			0.50
最小			0.20

水源：奥水沢

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.38
最大			0.55
最小			0.20

水源：西川水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.38
最大			0.70
最小			0.20

水源： 中島水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.22
最大			0.48
最小			0.20

水源：生島水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.28
最大			0.43
最小			0.20

水源：犬居水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.38
最大			0.52
最小			0.20

水源：犬居水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.36
最大			0.55
最小			0.20

水源：植田水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.40
最大			0.59
最小			0.21

配水系統： 豐岡

浄水施設： 植田浄水場

處理方法： 急速通過

水源：植田水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.32
最大			0.51
最小			0.20

水 源： 気田第2水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.49
最大			0.60
最小			0.27

水 源： 気田第2水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.38
最大			0.55
最小			0.22

水 源：平里第3水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.36
最大			0.60
最小			0.20

水源：早川沢

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.44
最大			0.63
最小			0.22

水源：砂川第2水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.30
最大			0.42
最小			0.20

配水系統：熊切

浄水施設： 熊切浄水場

處理方法： 急速通過

水源：熊切水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.32
最大			0.60
最小			0.21

水源：川合第1水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.25
最大			0.35
最小			0.20

水源：佐高第3、4水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.26
最大			0.40
最小			0.20

水源： 出馬川

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.25
最大			0.45
最小			0.20

配水系统: 城西

浄水施設： 城西浄水場

處理方法： 急速通過

水 源：大洞沢

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.25
最大			0.40
最小			0.10

水源：相月沢

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.26
最大			0.40
最小			0.20

配水系統： 旱瀬

浄水施設： 早瀬浄水場

處理方法： 緩速通過

水 源： 境上沢

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.25
最大			0.40
最小			0.20

令和7年度

毎日検査の結果

p. 371

採水地点: 川上

配水系統：川上

浄水施設: 川上浄水場

处理方法： 急速通過

水源：奥山川

	令和7年																								令和8年												
月	4月				5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	
1	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30										
2	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35										
3	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30										
4	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35										
5	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35										
6	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35										
7	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35										
8	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35										
9	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.45	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20										
10	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25										
11	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25										
12	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35										
13	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30										
14	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25										
15	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25										
16	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25										
17	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20										
18	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25										
19	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20										
20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20										
21	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20										
22	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20										
23	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20										
24	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20										
25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20										
26	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20										
27	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.45	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20										
28	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20										
29	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20										
30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20										
31				無色	透明	0.20				無色	透明	0.30	無色	透明	0.20				無色	透明	0.25				無色	透明	0.20										
平均			0.26			0.23			0.26			0.23			0.27			0.29			0.22			0.26			0.25										
最大			0.35			0.25			0.40			0.30			0.40			0.45			0.35			0.35			0.35										
最小			0.20			0.20			0.20			0.20			0.20			0.20			0.20			0.20			0.20										

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.25
最大			0.45
最小			0.20

令和7年度

毎日検査の結果

p. 372

採水地点: 大滝

配水系統：大淹

浄水施設： 大滝浄水場

處理方法： 緩速通過

水源：半血沢

[illegible]

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.23
最大			0.30
最小			0.20

配水系統： 野田

浄水施設： 野田浄水場

處理方法： 急速通過

水 源 : ホンタ二沢

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.26
最大			0.45
最小			0.20

採水地点: 上平山

水 源： 牧の沢

配水系統： 上平山

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.26
最大			0.45
最小			0.20

令和7年度

毎日検査の結果

p. 375

採水地点: 向市場

配水系統： 神原水系

浄水施設： 神原浄水場

処理方法: 急速ろ過、緩速ろ過

水 源 : 後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

	令和7年																								令和8年												
月	4月				5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
日	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)	色	濁り	残留塩素 (mg/L)				
1	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50										
2	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50	無色	透明	0.60										
3	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50										
4	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50	無色	透明	0.65										
5	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50	無色	透明	0.60										
6	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.50	無色	透明	0.70										
7	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50	無色	透明	0.60										
8	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.50	無色	透明	0.75										
9	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50	無色	透明	0.60										
10	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.55	無色	透明	0.75										
11	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.55	無色	透明	0.50	無色	透明	0.60										
12	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.15	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.50	無色	透明	0.55	無色	透明	0.70										
13	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.15	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50										
14	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50										
15	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.25	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50	無色	透明	0.40										
16	無色	透明	0.25	無色	透明	0.25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.50	無色	透明	0.45										
17	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.20	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.50	無色	透明	0.40										
18	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.55	無色	透明	0.50										
19	無色	透明	0.35	無色	透明	0.15	無色	透明	0.35	無色	透明	0.20	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50										
20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.15	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.55	無色	透明	0.55										
21	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50	無色	透明	0.50										
22	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35										
23	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.35	無色	透明	0.55	無色	透明	0.50	無色	透明	0.40										
24	無色	透明	0.25	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.20	無色	透明	0.30	無色	透明	0.50	無色	透明	0.30										
25	無色	透明	0.20	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.60	無色	透明	0.50	無色	透明	0.30										
26	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.30	無色	透明	0.55	無色	透明	0.50	無色	透明	0.25										
27	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.55	無色	透明	0.50	無色	透明	0.30										
28	無色	透明	0.25	無色	透明	0.30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.35										
29	無色	透明	0.25	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.45	無色	透明	0.60	無色	透明	0.45	無色	透明	0.40										
30	無色	透明	0.30	無色	透明	0.35	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45	無色	透明	0.50	無色	透明	0.30	無色	透明	0.40	無色	透明	0.45										
31				無色	透明	0.40				無色	透明	0.40	無色	透明	0.40				無色	透明	0.65				無色	透明	0.50										
平均			0.28			0.27			0.32			0.34			0.40			0.30			0.46			0.50			0.50										
最大			0.35			0.40			0.40			0.40			0.45			0.50			0.65			0.55			0.75										
最小			0.20			0.15			0.15			0.20			0.30			0.20			0.30			0.40			0.25										

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.37
最大			0.75
最小			0.15

水 源 : セドノ沢

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.42
最大			0.75
最小			0.10

水源：押沢

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.34
最大			1.00
最小			0.15

配水系統：門桁

浄水施設： 門桁浄水場

處理方法： 急速通過

水 源 : クルマヤ沢、セドノ沢(休止)

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.39
最大			0.75
最小			0.10

水源：西浦水源

年間	色	濁り	残留塩素 (mg/L)
平均			0.38
最大			0.65
最小			0.15