令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**法枝**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　大原浄水場系統　　浄水施設：　大原浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	22.0	25.0	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.5	25.0	22.0
	水温	℃	-	18.0	22.7	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.9	25.0	18.0
	残留塩素	mg/L	-	0.31	0.30	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.31	0.30
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.07	0.08	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.08	0.07
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.017	0.017	0.017
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	5.8	5.8
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.1	7.3	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	9.1	7.3
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5	0.4
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.2	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.4	7.1
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**住吉**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　大原浄水場系統　　浄水施設：　大原浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	22.5	25.5	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	25.5	22.5
	水温	℃	-	15.0	20.5	26.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.6	26.2	15.0
	残留塩素	mg/L	-	0.48	0.53	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.53	0.48
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.07	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.07
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.017	0.017	0.017
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	5.8	5.8
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.2	7.2	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	9.2	7.2
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.4
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.2	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.2
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**小松**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　大原浄水場系統　　浄水施設：　大原浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	25.0	26.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	26.0	24.0
	水温	℃	-	18.5	25.0	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	25.0	18.5
	残留塩素	mg/L	-	0.46	0.35	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.46	0.35
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.08	0.09	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.09	0.08
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.015	0.015	0.015
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	5.7	5.7
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	8.1	7.1	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	8.1	7.1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.6	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	0.4
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.3
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**大原出口1**　　種　　別：浄水（浄水場出口）

配水系統：大原浄水場系統　　浄水施設：大原浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	24.2	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	24.2	22.0
	水温	℃	-	14.0	17.0	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8	19.5	14.0
	残留塩素	mg/L	-	0.48	0.51	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.51	0.48
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	0.5
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	0.07	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	0.08	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011	0.011	0.011
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	4.5	4.5
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	8.8	7.0	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	8.8	7.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.2	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.4	7.1
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**大原出口4**　　種　　別：浄水（浄水場出口）

配水系統：大原浄水場系統　　浄水施設：大原浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	24.2	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	24.2	22.0
	水温	℃	-	15.3	16.9	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4	20.0	15.3
	残留塩素	mg/L	-	0.54	0.51	0.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.51	0.54	0.48
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	0.07	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.012	0.012	0.012
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.1	5.1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.0	8.3	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	10.0	7.8
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.5	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5	0.4
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.2	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.2
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**大原出口5**　　種　　別：浄水（浄水場出口）

配水系統：大原浄水場系統　　浄水施設：大原浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	24.2	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	24.2	22.0
	水温	℃	-	16.0	18.5	19.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	19.6	16.0
	残留塩素	mg/L	-	0.50	0.49	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	0.50	0.49
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	0.5
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.08	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.09	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.015	0.015	0.015
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.6	4.6
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	8.1	7.3	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	8.1	7.3
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.5	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.2	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.2
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**松島**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　常光浄水場系統　　浄水施設：　常光浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	21.5	23.0	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	23.5	21.5
	水温	℃	-	16.7	20.0	22.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.7	22.3	16.7
	残留塩素	mg/L	-	0.28	0.28	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.29	0.28
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	0.6
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.4	5.4
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.1	4.8	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	6.1	4.8
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.3
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**常光出口**　　種　　別：　浄水（浄水場出口）

配水系統：　常光浄水場系統　　浄水施設：　常光浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	22.0	20.0	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	23.5	20.0
	水温	℃	-	14.5	15.0	18.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.9	18.3	14.5
	残留塩素	mg/L	-	0.40	0.44	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	0.44	0.40
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	0.6
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.4	5.4
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.3	4.3	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	5.3	4.3
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	64
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**高丘西**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：都田配水場系統　　浄水施設：都田配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：県水(都田)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	20.0	27.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	27.0	20.0
	水温	℃	-	16.0	21.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	23.0	16.0
	残留塩素	mg/L	-	0.48	0.36	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	0.48	0.36
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.014	0.014	0.014
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	6.8	6.8
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.1	8.0	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	9.3	8.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.3
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**滝沢**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：都田配水場系統　　浄水施設：都田配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：県水(都田)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	18.0	23.0	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	24.5	18.0
	水温	℃	-	18.0	23.5	22.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	23.5	18.0
	残留塩素	mg/L	-	0.34	0.39	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.53	0.34
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.021	0.021	0.021
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.012	0.012	0.012
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.3	6.3
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.7	8.2	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	9.7	8.2
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72	72
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.4	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.5	7.2
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: **舞阪**　　種　別: 浄水（給水栓）

配水系統: 深萩配水場系統　　浄水施設: 深萩配水池　　処理方法: 塩素消毒　　水　源: 県水(都田)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	23.0	25.0	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.8	25.0	23.0
	水温	℃	-	19.0	24.0	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	24.5	19.0
	残留塩素	mg/L	-	0.28	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31	0.33	0.28
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.016	0.016	0.016
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.0	7.0
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.3	8.2	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	9.3	8.2
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	76	76
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.4	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.5	7.3
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**寺島**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　寺島配水場系統　　浄水施設：　寺島配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　高畑1号井～2号井、県水(寺谷)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	20.0	25.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.3	25.0	20.0
	水温	℃	-	16.5	19.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	20.0	16.5
	残留塩素	mg/L	-	0.44	0.39	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.44	0.39
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	0.6
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.0	7.0
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.1	6.3	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	7.1	6.3
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	92	92
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.5	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.6	7.5
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**横須賀**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：永島配水場系統　　浄水施設：永島配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：永島1号井～4号井

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	21.0	26.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	26.0	21.0
	水温	℃	-	17.5	21.0	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	21.5	17.5
	残留塩素	mg/L	-	0.40	0.36	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.43	0.36
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.3	6.3
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.5	4.6	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	4.6	4.5
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	59
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	91	91
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.5	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.6	7.5
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**中瀬**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　上島配水場系統　　浄水施設：　上島配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　上島1号井～2号井

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	24.0	27.5	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	27.5	22.0
	水温	℃	-	17.5	21.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.5	23.0	17.5
	残留塩素	mg/L	-	0.39	0.40	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	0.43	0.39
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	6.7	6.7
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.8	4.9	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	4.9	4.8
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	88	88
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**貴布祢**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　小林配水場系統　　浄水施設：　小林配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　小林1号井～3号井

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	25.0	27.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.7	27.0	25.0
	水温	℃	-	17.5	20.5	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.5	20.5	17.5
	残留塩素	mg/L	-	0.38	0.37	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.43	0.37
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	2.1	2.2	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.2	2.1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	8.4	8.4
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.9	6.0	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	6.0	5.9
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	126	126
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**四大地**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：四大地・堀谷配水系統　　浄水施設：堀谷配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：県水(於呂)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	19.0	22.0	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.2	25.5	19.0
	水温	℃	-	19.5	23.5	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	23.5	19.5
	残留塩素	mg/L	-	0.36	0.37	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.40	0.36
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	0.08	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	0.08	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013	0.013	0.013
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	5.8	5.8
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	11.1	8.6	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	11.1	8.4
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73	73
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.3	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.6	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.7	7.3
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**於呂**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　宮口配水場系統など　　浄水施設：　-　　処理方法：　-　　水　　源：　県水(於呂)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	21.5	23.0	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.8	27.0	21.5
	水温	℃	-	19.5	24.0	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.2	26.0	19.5
	残留塩素	mg/L	-	0.54	0.52	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	0.56	0.52
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.010	0.010	0.010
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.4	5.4
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.0	8.1	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	10.0	8.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.0	7.3	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.4	7.0
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**気賀**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　中央配水場系統　　浄水施設：　中央配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	20.0	23.0	28.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.7	28.2	20.0
	水温	℃	-	21.5	26.3	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.9	26.3	21.5
	残留塩素	mg/L	-	0.38	0.38	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.40	0.38
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	10.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.3	10.3	10.3
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.7	5.7	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	5.8	5.7
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69	69
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	119	119
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**中川**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　瀬戸配水場系統　　浄水施設：　瀬戸配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　県水(都田)

	検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	20.0	22.5	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.8	26.0	20.0
	水温	℃	-	19.0	21.0	22.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.8	22.3	19.0
	残留塩素	mg/L	-	0.43	0.34	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.43	0.34
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.016	0.016	0.016
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011	0.011	0.011
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	6.2	6.2
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.4	8.0	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	9.4	8.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.5	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.6	7.4
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**寸座**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　西部配水系統　　浄水施設：　新西部配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　県水(都田)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	21.0	23.0	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0	25.0	21.0
	水温	℃	-	21.0	26.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.7	26.0	21.0
	残留塩素	mg/L	-	0.22	0.32	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.35	0.22
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.019	0.019	0.019
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.012	0.012	0.012
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	6.1	6.1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.7	8.1	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	9.7	8.1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72	72
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.5	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.6	7.4
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点： **広岡**　　種　　別： 浄水（給水栓）

配水系統： 大室山配水系統　　浄水施設： 金指東水源　　処理方法： 塩素消毒　　水　　源： 金指東水源、県水(都田)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	20.0	22.5	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.2	27.0	20.0
	水温	℃	-	21.0	25.2	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.4	25.2	21.0
	残留塩素	mg/L	-	0.39	0.36	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.40	0.36
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.09	0.09	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.09	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5	10.5	10.5
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.0	9.4	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.8	10.0	9.4
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63	63
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	110	110
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**奥山**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　白山配水系統　　浄水施設：　白山配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　県水(都田)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	19.0	22.0	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	27.0	19.0
	水温	℃	-	18.0	23.5	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.2	23.5	18.0
	残留塩素	mg/L	-	0.51	0.53	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.52	0.53	0.51
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	0.06	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.019	0.019	0.019
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.012	0.012	0.012
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	6.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.3	6.3	6.3
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.6	8.1	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	9.6	8.1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.5	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.6	7.4
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: **三岳**　　種　別: 浄水（給水栓）

配水系統: 白山配水系統　　浄水施設: 井伊谷配水池　　処理方法: 塩素消毒　　水　源: 須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	19.0	22.0	27.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	27.0	19.0
	水温	℃	-	20.0	25.5	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	25.5	20.0
	残留塩素	mg/L	-	0.35	0.31	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	0.35	0.30
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.010	0.010	0.010
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	11.2	9.8	10.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.6	11.2	9.8
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99	99
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.4	7.3
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: **伊平**　　種　別: 浄水（給水栓）

配水系統: 坂田金指配水系統　　浄水施設: 谷津ポンプ場、伊平ポンプ場　　処理方法: 塩素消毒　　水　源: 坂田水源、金指西水源、県水(都田)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	18.0	22.5	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	23.5	18.0
	水温	℃	-	20.0	23.5	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.2	23.5	20.0
	残留塩素	mg/L	-	0.39	0.38	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.42	0.38
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.2	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.5	1.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011	0.011	0.011
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.0	8.1	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	9.0	8.1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	99	99
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.7	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.7	7.6
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**川名**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　仏坂配水系統　　浄水施設：　仏坂配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　坂田金指配水系統

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	18.0	23.5	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	23.5	18.0
	水温	℃	-	19.5	23.5	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	23.5	19.5
	残留塩素	mg/L	-	0.31	0.29	0.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.31	0.29
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.4	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.4	1.4
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.7	7.7
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.1	8.2	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.7	9.1	8.2
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	63	63
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	108	108
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.9	7.9	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	8.0	7.9
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**狩宿**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　仏坂配水系統　　浄水施設：　仏坂配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　坂田金指配水系統

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	19.0	24.0	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.2	26.5	19.0
	水温	℃	-	21.0	26.5	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.7	26.5	21.0
	残留塩素	mg/L	-	0.49	0.43	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.49	0.37
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.4	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.4	1.4
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.10	0.10	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	0.09
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013	0.013	0.013
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.7	7.7
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	9.2	8.2	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.8	9.2	8.2
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	105	105
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.7	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.7
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**寺野**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　寺野　　浄水施設：　寺野浄水場　　処理方法：　緩速ろ過　　水　　源：　寺野川

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	17.5	21.5	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.0	24.0	17.5
	水温	℃	-	17.5	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.2	21.5	17.5
	残留塩素	mg/L	-	0.40	0.40	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.40	0.36
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.5	0.4	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.4
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.4	2.4
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.5	2.4	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.5	2.4
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	32
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.4	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.5
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**日比沢**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　三ヶ日配水系統　　浄水施設：　三ヶ日配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　三ヶ日1号井、県水(都田)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	22.0	25.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.3	25.0	22.0
	水温	℃	-	19.5	24.8	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.9	24.8	19.5
	残留塩素	mg/L	-	0.24	0.31	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	0.32	0.24
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.0	0.9	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.0	0.9
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.07	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.08	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.015	0.015	0.015
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	11.6	9.0	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.1	11.6	9.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	92	92
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.4	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.5
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**大谷**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　都筑配水系　　浄水施設：　都筑配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　県水(都田)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	22.0	24.5	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.8	24.5	22.0
	水温	℃	-	18.0	22.0	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.8	22.5	18.0
	残留塩素	mg/L	-	0.35	0.37	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.37	0.35
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	0.07	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.015	0.015	0.015
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.008
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.0	7.0
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.3	8.1	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	10.3	8.1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68	68
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.4	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.4	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.6	7.2
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: **阿蔵**　　種　別: 浄水（給水栓）

配水系統: 皆原配水場系統　　浄水施設: 皆原配水池　　処理方法: -　　水　源: 県水(寺谷)

検査項目	単位	基準値	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	20.5	23.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.2	23.0	20.5
水温	℃	-	18.0	20.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	22.0	18.0
残留塩素	mg/L	-	0.30	0.30	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.30	0.30
基01 一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5
基12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17 ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20 PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21 ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22 塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23 クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24 クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.010	0.010	0.010
基25 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27 臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28 総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基29 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基30 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基31 ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35 鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36 銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	5.5	5.5
基38 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39 塩化物イオン	mg/L	200 以下	10.8	8.1	8.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.1	10.8	8.1
基40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	34
基41 蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	57
基42 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43 ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46 フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47 有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3
基48 pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.4	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.5	7.3
基49 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51 色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52 濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: **二俣**　　種　別: 浄水（給水栓）

配水系統: 大園配水系統　　浄水施設: 大園水源　　処理方法: 塩素消毒　　水　源: 大園水源

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	23.5	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	23.5	22.0
	水温	℃	-	18.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.7	19.0	18.0
	残留塩素	mg/L	-	0.40	0.40	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.40	0.35
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	5.7	5.7
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.4	5.3	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.4	5.3
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76	76	76
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**山東**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　船明配水系統　　浄水施設：　船明水源　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　船明水源

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	曇・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	22.5	24.0	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	24.0	21.5
	水温	℃	-	19.5	22.5	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.3	25.0	19.5
	残留塩素	mg/L	-	0.40	0.40	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.40	0.35
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	0.8	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.7
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.4	5.4
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.3	5.7	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	7.3	4.3
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**熊**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　熊市場　　浄水施設：　熊市場浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　阿多古川

	検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	14.5	17.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.2	20.0	14.5
	水温	℃	-	13.0	14.5	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.7	16.5	13.0
	残留塩素	mg/L	-	0.45	0.35	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.45	0.35
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.3	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.8	2.8
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.4	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.4	3.4
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	31
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.5
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**長沢**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：長沢　　浄水施設：長沢浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：西阿多古川

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	14.5	17.5	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8	18.5	14.5
	水温	℃	-	16.0	19.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	20.0	16.0
	残留塩素	mg/L	-	0.40	0.45	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.40	0.45	0.35
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	3.0
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.1	5.1	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	5.4	5.1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	31
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.3
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	1.1	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.4	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**芦窪**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　芦窪　　浄水施設：　芦窪浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　奥平川1、奥平川2

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	16.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
	水温	℃	-	13.0	14.5	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.8	17.0	13.0
	残留塩素	mg/L	-	0.35	0.38	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.38	0.25
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.1	0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.07	<0.06	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	0.07	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.009	0.009	0.009
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	3.6	3.6
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.1	4.3	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	4.3	4.1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	<10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<10	<10	<10
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14	14
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.0	7.3	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.4	7.0
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**西藤平**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：西藤平　　浄水施設：西藤平浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：カマンド沢川

	検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	16.5	19.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	20.0	16.5
	水温	℃	-	15.0	18.5	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8	20.0	15.0
	残留塩素	mg/L	-	0.35	0.38	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.45	0.35
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.1	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	0.1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	3.0
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.4	4.5	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	4.5	4.4
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	15
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	26
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.0	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.2	7.0
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**石神**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：石神　　浄水施設：石神浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：石神水源

	検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	13.0	19.0	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	20.5	13.0
	水温	℃	-	16.0	18.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	20.0	16.0
	残留塩素	mg/L	-	0.28	0.28	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	0.30	0.28
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.0	0.8	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.0	0.6
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	2.9	2.9
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.5	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.5	3.4
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.1
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**青谷**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　両島　　浄水施設：　両島浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　両島水源

	検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	12.0	17.5	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2	19.0	12.0
	水温	℃	-	17.0	19.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	21.0	17.0
	残留塩素	mg/L	-	0.35	0.33	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	0.35	0.27
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.5	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5	0.4
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.7
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.9	2.8	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.9	2.7
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	26
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.4
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**渡ケ島**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：渡ケ島地区　　浄水施設：渡ケ島浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：渡ケ島水源

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	17.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	18.0	17.0
	水温	℃	-	11.5	13.5	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.7	16.0	11.5
	残留塩素	mg/L	-	0.35	0.30	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.35	0.30
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	6.1	6.1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.0	6.5	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.6	7.0	6.2
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	81	81
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**緑恵台**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：緑恵台地区　　浄水施設：緑恵台水源　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：緑恵台水源

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	雨・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	16.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	17.0	16.0
	水温	℃	-	15.0	15.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.3	16.0	15.0
	残留塩素	mg/L	-	0.35	0.35	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.34	0.35	0.33
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	0.8	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.4	5.4
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	6.7	6.2	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	6.7	5.8
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: **月**　　種　別: 浄水（給水栓）

配水系統: 月　　浄水施設: 月浄水場　　処理方法: 緩速ろ過　　水　源: 谷沢川

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	16.0	21.0	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	21.0	16.0
	水温	℃	-	19.5	23.0	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	23.0	19.5
	残留塩素	mg/L	-	0.40	0.45	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.45	0.28
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.2	0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	3.7	3.7
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.8	2.8	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.9	2.8
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	28
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.6	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.7	7.6
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: **横山**　　種　別: 浄水（給水栓）

配水系統: 横山町　　浄水施設: 横山町配水池　　処理方法: 塩素消毒　　水　源: 横山町水源

	検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	15.0	21.0	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	21.0	15.0
	水温	℃	-	19.0	21.5	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7	21.5	19.0
	残留塩素	mg/L	-	0.30	0.28	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	0.30	0.28
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.4	0.8	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.4	0.7
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	4.0	4.0
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.9	2.4	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.9	2.4
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	86	86
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.0	7.1	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.0
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**東雲名**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：東雲名　　浄水施設：東雲名浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：東雲名水源

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	16.0	22.0	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8	22.0	16.0
	水温	℃	-	18.0	21.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3	21.0	18.0
	残留塩素	mg/L	-	0.35	0.45	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.45	0.35
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.5	0.4	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.4
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	4.2	4.2
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.4	2.2	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.4	2.2
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72	72	72
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.5	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.4
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**横川**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：横川　　浄水施設：横川浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：二俣川

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	18.0	24.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.0	24.0	18.0
	水温	℃	-	20.0	23.5	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	23.5	20.0
	残留塩素	mg/L	-	0.45	0.45	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45	0.45	0.45
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.1	<0.1	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	<0.1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	0.07	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	0.09	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011	0.011	0.011
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	8.1	8.1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.3	5.2	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.4	5.2
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	83	83
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.5	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.5
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**只来**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　上只来　　浄水施設：　上只来浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　上只来水源

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	18.0	24.0	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.8	24.0	18.0
	水温	℃	-	17.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	20.0	17.0
	残留塩素	mg/L	-	0.38	0.45	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.48	0.60	0.38
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	2.5	1.1	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	2.5	1.1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	9.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.4	9.4	9.4
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.9	6.9	6.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	6.9	5.9
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.2	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.2	7.1
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**下百古里**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　下百古里　　浄水施設：　下百古里浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　奥水沢

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	18.0	23.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7	23.0	18.0
	水温	℃	-	16.0	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	19.0	16.0
	残留塩素	mg/L	-	0.45	0.50	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	0.55	0.45
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	<0.1	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.2	<0.1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	0.07	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	0.08	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.016	0.016	0.016
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.010	0.010	0.010
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.2	9.2	9.2
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.1	5.2	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.2	5.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	35
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.7	0.4
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**大嶺**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：西川　　浄水施設：西川水源　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：西川水源

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	17.5	21.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.2	22.0	17.5
	水温	℃	-	17.5	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	19.0	17.5
	残留塩素	mg/L	-	0.35	0.35	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.38	0.43	0.35
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.3	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	<0.06	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	0.09	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.8	2.8
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	24
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**戸倉**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：中島　　浄水施設：中島水源　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：中島水源

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	18.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	21.0	18.0
	水温	℃	-	18.0	20.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3	20.0	18.0
	残留塩素	mg/L	-	0.40	0.40	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	0.43	0.40
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8	0.7
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	5.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.7	5.7	5.7
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.3	4.7	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	5.3	4.6
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59	59
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94	94
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.8	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**瀬尻**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：生島　　浄水施設：生島水源　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：生島水源

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	曇・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	17.0	22.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	22.0	17.0
	水温	℃	-	16.0	19.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.3	19.0	16.0
	残留塩素	mg/L	-	0.35	0.33	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.35	0.32
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	2.9	2.9
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**平野**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　若身　　浄水施設：　犬居浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　犬居水源

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	14.0	17.0	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.9	19.8	14.0
	水温	℃	-	19.1	24.2	24.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	24.9	19.1
	残留塩素	mg/L	-	0.39	0.35	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	0.39	0.35
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.3	5.3
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.1	2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	2.1	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	38	38
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.2	7.3	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.2
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**赤岡**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：豊岡　　浄水施設：植田浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：植田水源

	検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	15.6	18.5	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	19.0	15.6
	水温	℃	-	17.9	20.4	22.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.4	22.8	17.9
	残留塩素	mg/L	-	0.25	0.26	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.33	0.25
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.4	1.2	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.4	1.0
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	4.0	4.0
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.6	2.7	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.7	2.6
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	31
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.1	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.2	7.1
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**篠原**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　気田配水系　　浄水施設：　気田第２水源浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　気田第2水源

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	19.1	20.8	20.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1	20.8	19.1
	水温	℃	-	20.4	24.9	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.3	27.5	20.4
	残留塩素	mg/L	-	0.31	0.21	0.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.31	0.21
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	1.0	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	1.0	0.8
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	0.12	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.12	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	4.3	4.3
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.4	2.7	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.7	2.4
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	6.9	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	7.0	6.9
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**里原**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　平里配水系　　浄水施設：　平里浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　平里第3水源

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	18.6	24.4	20.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.1	24.4	18.6
	水温	℃	-	17.6	21.1	23.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7	23.4	17.6
	残留塩素	mg/L	-	0.35	0.43	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36	0.43	0.29
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.8	1.0	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	1.0	0.7
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	4.5	4.5
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.2	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.1
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**高瀬**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　宮川配水系　　浄水施設：　宮川浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　早川沢

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	24.1	28.0	21.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.4	28.0	21.2
	水温	℃	-	19.9	24.3	24.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0	24.9	19.9
	残留塩素	mg/L	-	0.53	0.39	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.48	0.53	0.39
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.0	1.0	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	1.0	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	0.09	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	0.09	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	4.0	4.0
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.5	2.7	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	2.7	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53	53	53
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	6.8	6.8	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.9	6.8
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**砂川**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：砂川　　浄水施設：砂川浄水場　　処理方法：緩速ろ過　　水　　源：砂川第2水源

	検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	14.9	16.7	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.4	20.5	14.9
	水温	℃	-	17.8	22.2	25.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.7	25.1	17.8
	残留塩素	mg/L	-	0.37	0.38	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	0.38	0.36
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.9	1.7	1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.7	0.9
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.4	5.4
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24	24
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	49	49
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.3
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**熊切**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　熊切　　浄水施設：　熊切浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　熊切水源

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・雨	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	19.0	14.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	20.0	14.0
	水温	℃	-	20.0	20.0	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	24.0	20.0
	残留塩素	mg/L	-	0.35	0.35	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.35	0.30
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	1.2	<0.1	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	1.2	<0.1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0	8.0
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.0	4.7	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	4.7	3.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	91	91
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	6.9	7.1	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.2	6.9
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**五和**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：五和杉行師平　　浄水施設：五和配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：杉水源

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	14.0	17.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	18.0	14.0
	水温	℃	-	16.0	18.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.7	22.0	16.0
	残留塩素	mg/L	-	0.28	0.25	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.28	0.24
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	0.1	<0.1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	6.9	6.9
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.007	0.007	0.007
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	65	65
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.3	7.4	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.6	7.3
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**川合**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：川合方面　　浄水施設：神妻浄水場　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：川合第1水源

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	13.0	14.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.3	19.0	13.0
	水温	℃	-	15.0	19.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.3	21.0	15.0
	残留塩素	mg/L	-	0.25	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.25	0.25
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.5	0.7	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	0.5
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	3.1	3.1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	47	47
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.4	7.4	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: **半場**　　種　別: 浄水（給水栓）

配水系統: 中部・半場・佐久間方面　　浄水施設: 中部低区配水池　　処理方法: 塩素消毒　　水　源: 佐高第3、4水源

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	15.0	15.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	19.0	15.0
	水温	℃	-	17.0	20.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	23.0	17.0
	残留塩素	mg/L	-	0.30	0.30	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.30	0.30
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.5	0.6	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.26	0.26	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	0.28	0.26
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	4.3	4.3
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.3	4.8	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	4.8	3.3
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.7	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.7	7.5
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: **西渡**　　種　別: 浄水（給水栓）

配水系統: 山香　　浄水施設: 山香浄水場　　処理方法: 緩速ろ過　　水　源: 平石沢、役人沢

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	14.0	21.0	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.3	23.0	14.0
	水温	℃	-	19.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.3	21.0	19.0
	残留塩素	mg/L	-	0.20	0.25	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	0.35	0.20
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.06	0.07	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.09	0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.021	0.021	0.021
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.011	0.011	0.011
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	3.5	3.5
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	79	79
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.4	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.6	0.4
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	8.0	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	8.0	7.8
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	0.6	<0.5	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	0.7	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**浦川**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：浦川　　浄水施設：浦川浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：出馬川

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	12.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	18.0	12.0
	水温	℃	-	15.0	18.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	21.0	15.0
	残留塩素	mg/L	-	0.30	0.25	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.30	0.20
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.3	0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	2.0	2.0
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	26	26
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	28	28
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.5	7.6	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.5
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**芋堀**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　城西　　浄水施設：　城西浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　大洞沢

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	13.0	16.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	19.0	13.0
	水温	℃	-	15.0	19.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	20.0	15.0
	残留塩素	mg/L	-	0.20	0.25	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.25	0.20
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.3	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	3.6	3.6
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.9	2.7	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.9	2.1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73	73
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	88	88
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.9	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	8.0	7.8
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**相月**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：相月　　浄水施設：相月浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：相月沢

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	12.0	15.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.3	19.0	12.0
	水温	℃	-	14.0	18.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	21.0	14.0
	残留塩素	mg/L	-	0.25	0.30	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	0.30	0.25
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	3.5	3.5
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	8.0	8.0	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.1	8.0
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: **早瀬**　　種　別: 浄水（給水栓）

配水系統: 早瀬　　浄水施設: 早瀬浄水場　　処理方法: 緩速ろ過　　水　源: 境上沢

	検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	13.0	18.0	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8	19.5	13.0
	水温	℃	-	13.0	17.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	20.0	13.0
	残留塩素	mg/L	-	0.30	0.30	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.30	0.25
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.4	0.5	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.4
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.5	2.5
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	34
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.8	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.9	7.8
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**川上**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　川上　　浄水施設：　川上浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　奥山川

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	11.0	13.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	18.0	11.0
	水温	℃	-	12.0	17.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	20.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	0.30	0.25	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.30	0.20
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.016	0.016	0.016
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	0.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.010	0.010	0.010
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	2.3
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	2.5	2.1	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.5	2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	22
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	31	31
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	0.3	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.7	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.8	7.6
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**大輪**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：大滝　　浄水施設：大滝浄水場　　処理方法：緩速ろ過　　水　　源：半血沢

	検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	16.0	21.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	21.0	16.0
	水温	℃	-	14.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	18.0	14.0
	残留塩素	mg/L	-	0.30	0.30	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	0.30	0.20
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.8	2.8
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	67	67
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.9	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.9	7.8
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**野田**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：野田　　浄水施設：野田浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：ホンタニ沢

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	11.0	16.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	18.0	11.0
	水温	℃	-	14.0	18.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	19.0	14.0
	残留塩素	mg/L	-	0.30	0.35	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.35	0.30
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.3	0.2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.33	0.36	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.35	0.36	0.33
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.07	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	0.07	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.2	4.2	4.2
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.4	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.9	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.9	7.8
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**上平山**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：上平山　　浄水施設：上平山浄水場　　処理方法：緩速ろ過　　水　　源：牧の沢

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	16.0	20.0	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.8	20.0	16.0
	水温	℃	-	13.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	16.0	13.0
	残留塩素	mg/L	-	0.25	0.20	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.30	0.20
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	0.08	0.09	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.18	0.08
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	3.0
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13	13
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.6	7.6	7.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.7	7.6
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**向市場**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：神原水系　　浄水施設：神原浄水場　　処理方法：急速ろ過、緩速ろ過　　水　　源：後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

	検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	16.0	18.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.7	19.0	16.0
	水温	℃	-	13.0	17.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	18.0	13.0
	残留塩素	mg/L	-	0.20	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	0.20
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.4	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.4	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.32	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	0.33	0.32
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68	68
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.4	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.8	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.9	7.8
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	適合	適合	適合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**尾呂**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：長尾水系　　浄水施設：長尾浄水場　　処理方法：急速ろ過、緩速ろ過　　水　　源：セドノ沢

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	15.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	18.0	15.0
	水温	℃	-	13.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.7	17.0	13.0
	残留塩素	mg/L	-	0.20	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	0.20
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.3	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.6	2.6
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	32
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.4	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.7	7.8	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.9	7.7
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**向島**　　種　　別：浄水（給水栓）

配水系統：向島水系　　浄水施設：向島浄水場　　処理方法：緩速ろ過　　水　　源：押沢

	検査項目	単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	14.0	14.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.3	18.0	14.0
	水温	℃	-	13.0	16.0	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.3	20.0	13.0
	残留塩素	mg/L	-	0.20	0.25	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.25	0.20
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	3.6	3.6
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	83	83
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	0.4	<0.3	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	0.4	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	8.0	8.1	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	8.1	8.0
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	0.6	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**山住**　　種　　別：　浄水（給水栓）

配水系統：　門桁　　浄水施設：　門桁浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　クルマヤ沢、セドノ沢(休止)

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	12.0	12.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.7	17.0	12.0
	水温	℃	-	12.0	13.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3	15.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	0.20	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	0.20
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.2	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.004	0.004
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	3.6	3.6
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	3.4	3.2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.4	3.1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	55	55
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	67	67
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.9	8.0	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0	7.9
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: **西浦**　　種　別: 浄水（給水栓）

配水系統: 西浦　　浄水施設: 西浦配水地　　処理方法: 塩素消毒　　水　源: 西浦水源

検査項目		単位	基準値	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	18.0	16.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.3	18.0	16.0
	水温	℃	-	19.0	17.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	19.0	17.0
	残留塩素	mg/L	-	0.20	0.20	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	0.30	0.20
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.3	0.2	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.3	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	0.11	0.11	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.11	0.11
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.06	<0.06	<0.06
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.003	<0.003	<0.003
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	<0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.008	<0.008	<0.008
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	3.7	3.7
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	<2.0	<2.0	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68	68
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85	85
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.8	7.8	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.9	7.8
基49	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	1.5	1.9	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.9	0.8
基52	濁度	度	2 以下	0.1	0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	0.1	<0.1
	判定	-	-	**適合**	**適合**	**適合**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**天竜川表流水**　　種　　別：原水（表流水）

配水系統：大原浄水場系統　　浄水施設：大原浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	24.2	22.0	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.7	24.2	22.0
	水温	℃	-	12.9	15.0	18.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	18.6	12.9
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	>300	101	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	101	21
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	検出	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.7	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.7	0.5
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.69	0.69	0.69
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.65	0.65
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.4	3.4
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	0.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.055	0.055	0.055
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	4.1	2.7	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	4.1	2.7
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	33	33
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	1.0	1.1	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.1	0.9
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.7	7.7	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.7	7.8	7.7
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	藻臭	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	9.1	16	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.4	16.0	6.2
基52	濁度	度	2 以下	23	28	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.7	28.0	11.0
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**天竜川伏流水**　　種　　別：原水（伏流水）

配水系統：常光浄水場系統　　浄水施設：常光浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	22.0	20.0	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.8	23.5	20.0
	水温	℃	-	13.2	16.0	17.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.3	13.2
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	0.6	0.5	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.5
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.08	<0.08	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	4.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	4.8	4.8
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	5.1	4.0	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.3	5.1	3.9
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	7.1	7.3	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.3	7.1
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**半田2号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　大原浄水場系統　　浄水施設：　大原浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

	検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	24.5	24.5
	水温	℃	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	19.0	19.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**平口4号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　大原浄水場系統　　浄水施設：　大原浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	25.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.8	25.8	25.8
	水温	℃	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	17.0	17.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**平口5号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　大原浄水場系統　　浄水施設：　大原浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川表流水、半田2号井、平口4号井～5号井、県水(都田・於呂)

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	21.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	21.3	21.3
	水温	℃	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	17.0	17.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**常光1号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　常光浄水場系統　　浄水施設：　常光浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	水温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**常光2号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　常光浄水場系統　　浄水施設：　常光浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	2026/05/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	26.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.5	26.5	26.5
	水温	℃	-	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**常光3号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　常光浄水場系統　　浄水施設：　常光浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	2026/05/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	27.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.5	27.5	27.5
	水温	℃	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**常光4号井**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：常光浄水場系統　　浄水施設：常光浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	2026/05/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0
	水温	℃	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**常光5号井**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：常光浄水場系統　　浄水施設：常光浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	2026/05/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.0	29.0	29.0
	水温	℃	-	-	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	15.8	15.8
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**豊西2号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　常光浄水場系統　　浄水施設：　常光浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	2026/05/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	24.0	24.0
	水温	℃	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**豊西3号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　常光浄水場系統　　浄水施設：　常光浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　天竜川伏流水、常光1号井～5号井、豊西2号井～3号井

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	2026/05/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0
	水温	℃	-	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	15.0	15.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**高畑1号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　寺島配水場系統　　浄水施設：　寺島配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　高畑1号井～2号井、県水(寺谷)

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	-	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.5	23.5	23.5
	水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	0.9
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.3	5.3
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5.0	5.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	113	113
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**高畑2号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　寺島配水場系統　　浄水施設：　寺島配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　高畑1号井～2号井、県水(寺谷)

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	-	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.5	23.5	23.5
	水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	5.1	5.1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	4.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	4.9	4.9
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60	60
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	121	121
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**永島1号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　永島配水場系統　　浄水施設：　永島配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　永島1号井～4号井

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	-	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0	23.0	23.0
	水温	℃	-	-	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	6.1	6.1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	4.5	4.5
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123	123	123
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**永島2号井**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：永島配水場系統　　浄水施設：永島配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：永島1号井～4号井

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	-	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.5	25.5	25.5
	水温	℃	-	-	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	16.5	16.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.8	0.8	0.8
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	5.9	5.9
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	4.4	4.4
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	119	119
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**永島3号井**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：永島配水場系統　　浄水施設：永島配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：永島1号井～4号井

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	-	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.5	24.5	24.5
	水温	℃	-	-	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	16.5	16.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	0.9
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	5.9	5.9
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	4.4	4.4
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	62	62
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	128
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**永島4号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　永島配水場系統　　浄水施設：　永島配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　永島1号井～4号井

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	-	曇・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	-	22.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.5	22.5	22.5
	水温	℃	-	-	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6.5	6.5
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.6	4.6
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	57
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	106	106
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.5
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**上島1号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　上島配水場系統　　浄水施設：　上島配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　上島1号井～2号井

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0
	水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2	6.2	6.2
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	4.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	4.6	4.6
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	57	57
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	109	109
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**上島2号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　上島配水場系統　　浄水施設：　上島配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　上島1号井～2号井

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	-	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.5	25.5	25.5
	水温	℃	-	-	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	15.5	15.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	6.7	6.7
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5.0	5.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	105	105
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**小林1号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　小林配水場系統　　浄水施設：　小林配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　小林1号井～3号井

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	-	24.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.8	24.8	24.8
	水温	℃	-	-	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	17.0	17.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	2.3
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.5
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.8	5.8	5.8
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	83	83
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	165	165
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.1
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**小林2号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　小林配水場系統　　浄水施設：　小林配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　小林1号井～3号井

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	-	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	24.0	24.0
	水温	℃	-	-	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	17.0	17.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	2.9	2.9
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.1	11.1	11.1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.5	6.5	6.5
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	71	71
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	169	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169	169	169
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	6.9	6.9
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**小林3号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　小林配水場系統　　浄水施設：　小林配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　小林1号井～3号井

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0
	水温	℃	-	-	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.4	1.4	1.4
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	6.1	6.1
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.3	5.3
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69	69	69
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**茂塚水源**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：中央配水場系統　　浄水施設：中央配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

検査項目		単位	基準値(参考)														平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	2026/05/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0
	水温	℃	-	-	18.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.2	18.2	18.2
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**森水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　中央配水場系統　　浄水施設：　中央配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

検査項目		単位	基準値(参考)														平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	2026/05/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	25.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.5	25.5	25.5
	水温	℃	-	-	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	17.5	17.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**東部1号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　中央配水場系統　　浄水施設：　中央配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

検査項目		単位	基準値(参考)														平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	2026/05/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.0	26.0	26.0
	水温	℃	-	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	19.0	19.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**東部2号井**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　中央配水場系統　　浄水施設：　中央配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　茂塚水源、森水源、東部1号井～2号井

検査項目		単位	基準値(参考)													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	2026/05/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	26.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.0	26.0	26.0
	水温	℃	-	-	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.5	19.5	19.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**金指東水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　大室山配水系統　　浄水施設：　金指東水源　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　金指東水源、県水(都田)

	検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	25.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0	25.0	25.0
	水温	℃	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	18.0	18.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**須賀町水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　白山配水系統　　浄水施設：　井伊谷配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	24.0	24.0
	水温	℃	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	17.0	17.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**上坂田水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　白山配水系統　　浄水施設：　井伊谷配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　須賀町水源、上坂田水源、県水(都田)

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0	23.0	23.0
	水温	℃	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	18.0	18.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**坂田水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　坂田金指配水系統　　浄水施設：　谷津ポンプ場、伊平ポンプ場　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　坂田水源、金指西水源、県水(都田)

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	22.0	22.0
	水温	℃	-	18.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.5	18.5	18.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**金指西水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　坂田金指配水系統　　浄水施設：　谷津ポンプ場、伊平ポンプ場　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　坂田水源、金指西水源、県水(都田)

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.0	24.0	24.0
	水温	℃	-	17.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.2	17.2	17.2
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点: **寺野川**　　種　別: 原水（表流水）

配水系統: 寺野　　浄水施設: 寺野浄水場　　処理方法: 緩速ろ過　　水　源: 寺野川

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	22.0	22.0
	水温	℃	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	12.5	12.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点:　**三ヶ日1号井**　　種　　別:　原水（深井戸）

配水系統:　三ヶ日配水系統　　浄水施設:　三ヶ日配水池　　処理方法:　塩素消毒　　水　　源:　三ヶ日1号井、県水(都田)

検査項目	単位	基準値(参考)													平均	最大	最小
採水月日	-	-	-	2026/05/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	-	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0	23.0	23.0
水温	℃	-	-	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	17.5	17.5
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**大園水源**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：大園配水系統　　浄水施設：大園水源　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：大園水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	19.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.5	19.5	19.5
	水温	℃	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.5	16.5	16.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**船明水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　船明配水系統　　浄水施設：　船明水源　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　船明水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	22.0	22.0
	水温	℃	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**阿多古川**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　熊市場　　浄水施設：　熊市場浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　阿多古川

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	13.0	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	19.0	13.0
	水温	℃	-	12.0	-	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.8	15.5	12.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**西阿多古川**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　長沢　　浄水施設：　長沢浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　西阿多古川

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	13.0	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	18.0	13.0
	水温	℃	-	12.5	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.8	15.0	12.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**奥平川1**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　芦窪　　浄水施設：　芦窪浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　奥平川1、奥平川2

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	13.5	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	18.0	13.5
	水温	℃	-	12.0	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	16.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**奥平川2**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　芦窪　　浄水施設：　芦窪浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　奥平川1、奥平川2

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	13.5	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	18.0	13.5
	水温	℃	-	12.0	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	16.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**カマンド沢川**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　西藤平　　浄水施設：　西藤平浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　カマンド沢川

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	13.5	-	20.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.8	20.0	13.5
	水温	℃	-	13.0	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	16.0	13.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**石神水源**　　種　　別：　原水（浅井戸）

配水系統：　石神　　浄水施設：　石神浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　石神水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	14.0	-	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.2	20.5	14.0
	水温	℃	-	14.0	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.0	14.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**両島水源**　　種　　別：原水（浅井戸）

配水系統：両島　　浄水施設：両島浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：両島水源

	検査項目	単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	12.0	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	17.0	12.0
	水温	℃	-	12.0	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	17.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**渡ケ島水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　渡ケ島地区　　浄水施設：　渡ケ島浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　渡ケ島水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	-	雨・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	18.5	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.8	19.0	18.5
	水温	℃	-	7.0	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	12.0	7.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**緑恵台水源**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：緑恵台地区　　浄水施設：緑恵台水源　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：緑恵台水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	16.0	16.0
	水温	℃	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	11.0	11.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**谷沢川**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　月　　浄水施設：　月浄水場　　処理方法：　緩速ろ過　　水　　源：　谷沢川

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	16.0	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	19.0	16.0
	水温	℃	-	14.0	-	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.8	17.5	14.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	3.3	3.3
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	2.4	2.4
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29	29
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.5	7.5
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	0.9
基52	濁度	度	2 以下	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**横山町水源**　　種　　別：原水（浅井戸）

配水系統：横山町　　浄水施設：横山町配水池　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：横山町水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	15.0	21.0	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	21.0	15.0
	水温	℃	-	13.0	13.0	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3	14.0	13.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	3.3	3.3
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	2.3
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	61	61
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	6.9	6.9
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**東雲名水源**　　種　　別：　原水（浅井戸）

配水系統：　東雲名　　浄水施設：　東雲名浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　東雲名水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	15.0	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	19.0	15.0
	水温	℃	-	14.5	-	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	14.5	14.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	4.0	4.0
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.1	2.1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点:　**二俣川**　　種　　別:　原水（表流水）

配水系統:　横川　　浄水施設:　横川浄水場　　処理方法:　急速ろ過　　水　　源:　二俣川

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	17.0	-	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.2	21.5	17.0
	水温	℃	-	17.5	-	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.2	21.0	17.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	21	21
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.5	5.5	5.5
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	2.3
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	32	32
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	77	77
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	2.3
基52	濁度	度	2 以下	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**上只来水源**　　種　　別：　原水（浅井戸）

配水系統：　上只来　　浄水施設：　上只来浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　上只来水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	17.0	-	23.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	23.0	17.0
	水温	℃	-	13.0	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	18.0	13.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.8	1.8
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	7.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7.3	7.3
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	3.8	3.8
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	101	101
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.7	6.7	6.7
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.9	0.9	0.9
基52	濁度	度	2 以下	-	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**奥水沢**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　下百古里　　浄水施設：　下百古里浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　奥水沢

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	16.0	-	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.5	19.0	16.0
	水温	℃	-	14.0	-	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	18.0	14.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	64	64
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	6.0	6.0
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.8	2.8
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	29	29
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.4	7.4	7.4
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	3.6	3.6
基52	濁度	度	2 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**西川水源**　　種　　別：原水（深井戸）

配水系統：西川　　浄水施設：西川水源　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：西川水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	17.5	-	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.8	22.0	17.5
	水温	℃	-	9.0	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	15.0	9.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.5	2.5
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	23	23
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	43	43
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	7.2	7.2
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**中島水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　中島　　浄水施設：　中島水源　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　中島水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	17.5	-	22.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.8	22.0	17.5
	水温	℃	-	14.0	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	5.2	5.2
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.1	4.1	4.1
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94	94
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**生島水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　生島　　浄水施設：　生島水源　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　生島水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・曇	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	17.0	-	21.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	21.0	17.0
	水温	℃	-	14.0	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.7
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	44	44
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	75	75
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.1	7.1	7.1
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	<0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.5	<0.5	<0.5
基52	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**犬居水源**　　種　　別：原水（浅井戸）

配水系統：若身　　浄水施設：犬居浄水場　　処理方法：急速ろ過　　水　　源：犬居水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	14.9	20.1	18.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.0	20.1	14.9
	水温	℃	-	14.7	14.1	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	14.7	14.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**植田水源**　　種　　別：　原水（浅井戸）

配水系統：　豊岡　　浄水施設：　植田浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　植田水源

検査項目	単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気温	℃	-	16.7	20.0	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.1	23.5	16.7
水温	℃	-	14.4	13.3	14.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.1	14.5	13.3
残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01　一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02　大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03　カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04　水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05　セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06　鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07　ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08　六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09　亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10　シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12　フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13　ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14　四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15　1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16　シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17　ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18　テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19　トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20　PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21　ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22　塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23　クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24　クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25　ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26　ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27　臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28　総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29　トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30　ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31　ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32　ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33　亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34　アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35　鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36　銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37　ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38　マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39　塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40　カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41　蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42　陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43　ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44　2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45　非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46　フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47　有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48　pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49　味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50　臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51　色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52　濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**気田第2水源**　　種　　別：　原水（浅井戸）

配水系統：　気田配水系　　浄水施設：　気田第２水源浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　気田第2水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	23.7	20.9	19.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.2	23.7	19.1
	水温	℃	-	15.2	16.3	16.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.1	16.9	15.2
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**平里第3水源**　　種　　別：　原水（浅井戸）

配水系統：　平里配水系　　浄水施設：　平里浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　平里第3水源

検査項目		単位	基準値(参考)													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	21.5	23.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.6	23.8	21.5
	水温	℃	-	-	13.6	14.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.4	13.6
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**早川沢**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　宮川配水系　　浄水施設：　宮川浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　早川沢

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	16.4	21.8	20.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.5	21.8	16.4
	水温	℃	-	13.2	15.0	16.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.8	16.3	13.2
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	検出	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**砂川第2水源**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　砂川　　浄水施設：　砂川浄水場　　処理方法：　緩速ろ過　　水　　源：　砂川第2水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	12.8	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.4	16.0	12.8
	水温	℃	-	14.5	15.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.8	15.1	14.5
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**熊切水源**　　種　　別：　原水（伏流水）

配水系統：　熊切　　浄水施設：　熊切浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　熊切水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	13.0	15.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.7	19.0	13.0
	水温	℃	-	15.0	17.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	19.0	15.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	検出	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**杉水源**　　種　　別：　原水（深井戸）

配水系統：　五和杉行師平　　浄水施設：　五和配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　杉水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	雨・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	15.0	18.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	18.0	15.0
	水温	℃	-	15.0	15.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	15.0	15.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**川合第1水源**　　種　　別：　原水（浅井戸）

配水系統：　川合方面　　浄水施設：　神妻浄水場　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　川合第1水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	15.0	16.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	19.0	15.0
	水温	℃	-	15.0	16.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.7	16.0	15.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**佐高第3、4水源**　　種　　別：　原水（浅井戸）

配水系統：　中部・半場・佐久間方面　　浄水施設：　中部低区配水池　　処理方法：　塩素消毒　　水　　源：　佐高第3、4水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	15.0	16.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	19.0	15.0
	水温	℃	-	16.0	17.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	17.0	16.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**平石沢**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　山香　　浄水施設：　山香浄水場　　処理方法：　緩速ろ過　　水　　源：　平石沢、役人沢

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	14.0	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.0	14.0
	水温	℃	-	12.0	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	16.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	3.4	3.4
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.005	0.005	0.005
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	52	52
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	86	86
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.9	7.9	7.9
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	2.5	2.5
基52	濁度	度	2 以下	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**役人沢**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　山香　　浄水施設：　山香浄水場　　処理方法：　緩速ろ過　　水　　源：　平石沢、役人沢

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	14.0	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.0	14.0
	水温	℃	-	12.0	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	16.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.09	0.09
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	3.6	3.6
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.006	0.006	0.006
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67	67	67
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	111	111
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6	0.6	0.6
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0	8.0
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	2.2	2.2
基52	濁度	度	2 以下	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**出馬川**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　浦川　　浄水施設：　浦川浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　出馬川

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/14	2026/05/12	2026/06/09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	12.0	13.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.3	18.0	12.0
	水温	℃	-	10.0	12.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.3	15.0	10.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**大洞沢**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　城西　　浄水施設：　城西浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　大洞沢

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	2026/05/19	2026/06/02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	晴・晴	晴・雨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	13.0	16.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	19.0	13.0
	水温	℃	-	11.0	14.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.3	15.0	11.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**相月沢**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　相月　　浄水施設：　相月浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　相月沢

	検査項目	単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	12.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.5	12.5	12.5
	水温	℃	-	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	11.0	11.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**境上沢**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　早瀬　　浄水施設：　早瀬浄水場　　処理方法：　緩速ろ過　　水　　源：　境上沢

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	2026/05/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	17.0	17.0
	水温	℃	-	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点:　**奥山川**　　種　　別:　原水（表流水）

配水系統:　川上　　浄水施設:　川上浄水場　　処理方法:　急速ろ過　　水　　源:　奥山川

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	2026/05/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	13.0	13.0
	水温	℃	-	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	13.0	13.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**半血沢**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　大滝　　浄水施設：　大滝浄水場　　処理方法：　緩速ろ過　　水　　源：　半血沢

検査項目		単位	基準値(参考)	結果													平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	-	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	-	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	14.0	-	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.5	17.0	14.0
	水温	℃	-	12.0	-	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	16.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	12	12
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	2.7	2.7
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.001	0.001	0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	73	73
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	<0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.3	<0.3	<0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	7.8	7.8
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.7	0.7
基52	濁度	度	2 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**ホンタニ沢**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　野田　　浄水施設：　野田浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　ホンタニ沢

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	曇・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
	水温	℃	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**牧の沢**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　上平山　　浄水施設：　上平山浄水場　　処理方法：　緩速ろ過　　水　　源：　牧の沢

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/21	2026/05/21	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・雨	晴・雨	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	14.0	19.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.7	19.0	14.0
	水温	℃	-	12.0	14.0	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.7	15.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	68	68
基02	大腸菌	-	検出されないこと	検出	検出	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	2.9	2.9
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	18
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.6	7.6
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.1	1.1
基52	濁度	度	2 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**後河内川、アロウタ沢**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　神原水系　　浄水施設：　神原浄水場　　処理方法：　急速ろ過、緩速ろ過　　水　　源：　後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	15.0	15.0
	水温	℃	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**新道、大里水源**　　種　　別：　原水（浅井戸）

配水系統：　神原水系　　浄水施設：　神原浄水場　　処理方法：　急速ろ過、緩速ろ過　　水　　源：　後河内川、アロウタ沢、新道水源、大里水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
	水温	℃	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	13.0	13.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**セドノ沢**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　長尾水系　　浄水施設：　長尾浄水場　　処理方法：　急速ろ過、緩速ろ過　　水　　源：　セドノ沢

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.0
	水温	℃	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**押沢**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　向島水系　　浄水施設：　向島浄水場　　処理方法：　緩速ろ過　　水　　源：　押沢

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	2026/05/12	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	19.0	19.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.0	19.0	19.0
	水温	℃	-	-	12.0	17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	17.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	検出	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.5	3.5	3.5
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	87	87
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134	134	134
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	8.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	8.1	8.1
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.7	1.7	1.7
基52	濁度	度	2 以下	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：　**クルマヤ沢**　　種　　別：　原水（表流水）

配水系統：　門桁　　浄水施設：　門桁浄水場　　処理方法：　急速ろ過　　水　　源：　クルマヤ沢、セドノ沢(休止)

検査項目		単位	基準値(参考)			結果										平均	最大	最小
	採水月日	-	-	-	2026/05/12	2026/06/23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	-	晴・晴	晴・曇	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	-	12.0	18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.0	18.0	12.0
	水温	℃	-	-	13.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	16.0	13.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	17	17
基02	大腸菌	-	検出されないこと	-	検出	検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	<0.000005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.04
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	3.2	3.2
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.003	0.003	0.003
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	<2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<2.0	<2.0	<2.0
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	91	91
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	8.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8.0	8.0
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.1	1.1
基52	濁度	度	2 以下	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4	0.4
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

令和8年度

水質基準項目の検査結果

採水地点：**西浦水源**　　種　　別：原水（浅井戸）

配水系統：西浦　　浄水施設：西浦配水地　　処理方法：塩素消毒　　水　　源：西浦水源

検査項目		単位	基準値(参考)	結果												平均	最大	最小
	採水月日	-	-	2026/04/16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	天候(前日・当日)	-	-	晴・晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	気温	℃	-	14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.0	14.0	14.0
	水温	℃	-	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.0	12.0	12.0
	残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基01	一般細菌	個/mL	100 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基02	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基04	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基05	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基06	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基08	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基20	PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基21	ベンゼン	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基22	塩素酸	mg/L	0.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基23	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基24	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基27	臭素酸	mg/L	0.01 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基28	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基31	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基36	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基39	塩化物イオン	mg/L	200 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基41	蒸発残留物	mg/L	500 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基43	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基46	フェノール類	mg/L	0.005 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基47	有機物(TOC)	mg/L	3 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基48	pH値	-	5.8 以上 8.6 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基49	味	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基50	臭気	-	異常でないこと	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基51	色度	度	5 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基52	濁度	度	2 以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	判定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-